

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPE DI CALORE

La società IDEMA CLIMA SRL dichiara che gli impianti in pompa calore sotto riportati soddisfano i requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento previsti dall'art. 29 e dall'Allegato IV del Decreto Legislativo del 08 novembre 2021, n. 199, per accedere alle detrazioni delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente (cd "Bonus Casa", "Ecobonus" e "Superbonus").

Requisiti minimi dei coefficienti prestazionali	COP	EER
	3,71	3,23

Modello Unità Esterna	Modello Unità Interna	Capacità nominale in raffreddamento (kW)	EER	Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
ISPT-25UE-R32	ISPT-25UI-R32	2,64	4,90	3,81	4,94
ISPT-35UE-R32	ISPT-35UI-R32	3,52	4,70	3,81	4,94
ISPT-50UE-R32	ISPT-50UI-R32	4,98	3,95	5,56	4,12
ISAX-25UE-R32	ISAX-25UI-R32	2,64	4,31	2,93	4,60
ISAX-35UE-R32	ISAX-35UI-R32	3,52	3,60	3,81	3,90
ISAX-50UE-R32	ISAX-50UI-R32	5,27	3,40	5,57	3,71
ISAX-70UE-R32	ISAX-70UI-R32	7,33	3,23	7,62	3,71
ISAX-25UE-R32	ISAX-25UI-R32-SILVER	2,64	4,31	2,93	4,60
ISAX-35UE-R32	ISAX-35UI-R32-SILVER	3,52	3,60	3,81	3,90
ISAX-50UE-R32	ISAX-50UI-R32-SILVER	5,27	3,40	5,57	3,71
ISAX-25UE-R32	ISAX-25UI-R32-TITANIUM	2,64	4,31	2,93	4,60
ISAX-35UE-R32	ISAX-35UI-R32-TITANIUM	3,52	3,60	3,81	3,90
ISAX-50UE-R32	ISAX-50UI-R32-TITANIUM	5,27	3,40	5,57	3,71
ISAX-25UE-R32	ISAX-25UI-R32-BLACK	2,64	4,31	2,93	4,60
ISAX-35UE-R32	ISAX-35UI-R32-BLACK	3,52	3,60	3,81	3,90
ISAX-50UE-R32	ISAX-50UI-R32-BLACK	5,27	3,40	5,57	3,71
WTMC-25UE-R32	WTMC-25UI-R32	2,60	4,00	3,00	4,35
WTMC-35UE-R32	WTMC-35UI-R32	3,50	3,76	3,90	4,19
WTMC-50UE-R32	WTMC-50UI-R32	5,00	4,10	5,40	3,91
WTMC-70UE-R32	WTMC-70UI-R32	7,00	3,50	6,70	3,72
WTMC-25UE-R32	WTMC-25UI-BLK-R32	2,60	4,00	3,00	4,35
WTMC-35UE-R32	WTMC-35UI-BLK-R32	3,50	3,76	3,90	4,19
ISZZ-25UE-R32	ISZ-25UI-R32	2,64	3,61	2,93	3,92
ISZZ-35UE-R32	ISZ-35UI-R32	3,52	3,28	3,75	3,71
ISZZ-50UE-R32	ISZ-50UI-R32	5,28	3,54	5,57	3,83
ISZZ-70UE-R32	ISZ-70UI-R32	7,03	3,28	7,33	3,73

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idedemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Modello Unità Interna	Capacità nominale in raffreddamento (kW)	EER	Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
ISZZ-25UE-R32	ISZZ-25UI-R32	2,64	3,61	2,93	3,92
ISZZ-35UE-R32	ISZZ-35UI-R32	3,52	3,28	3,75	3,71
ISZZ-50UE-R32	ISZZ-50UI-R32	5,28	3,54	5,57	3,83
ISZZ-70UE-R32	ISZZ-70UI-R32	7,03	3,28	7,33	3,73
WTZ-25UE-R32	WTZ-25UI-R32	2,60	3,49	2,70	4,00
WTZ-35UE-R32	WTZ-35UI-R32	3,20	3,40	3,30	3,90
WTZ-50UE-R32	WTZ-50UI-R32	5,00	3,25	5,00	3,72
IOZ-35M-R32	IQZI-35-R32	3,52	3,49	3,81	3,74
IOZ-53M-R32	IQZI-53-R32	5,28	3,23	5,57	3,71
IOZ-70M-R32	ICZ-70-R32	7,03	3,28	7,62	4,01
IOZ-88M-R32	ICZ-88-R32	8,79	3,23	9,38	3,83
IOZ-105M-R32	ICZ-105-R32	10,55	3,23	11,14	3,71
IOZ-105T-R32	ICZ-105-R32	10,55	3,23	11,14	3,71
IOZ-35M-R32	IFZI-35-R32	3,52	3,52	3,81	3,89
IOZ-53M-R32	IFZI-53-R32	4,98	3,32	5,28	3,72
IOZ-53M-R32	IUZI-53-R32	5,28	3,64	5,57	3,71
IOZ-70M-R32	IUZ-70-R32	7,03	3,24	7,62	3,72
IOZ-88M-R32	IUZ-88-R32	8,79	3,24	9,82	3,72
IOZ-105M-R32	IUZ-105-R32	10,55	3,23	11,72	3,71
IOZ-105T-R32	IUZ-105-R32	10,55	3,23	11,72	3,71
IOZ-35M-R32	ITZI-35-R32	3,52	3,34	3,81	3,72
IOZ-53M-R32	ITZI-53-R32	5,28	3,45	5,57	3,71
IOZ-70M-R32	ITZ-70-R32	7,03	3,24	7,62	4,01
IOZ-88M-R32	ITZ-88-R32	8,79	3,52	9,38	4,17
IOZ-105M-R32	ITZ-105-R32	10,55	3,23	11,72	3,71
IOZ-105T-R32	ITZ-105-R32	10,55	3,23	11,72	3,71
IOZ-120M-R32	ITZ-120-R32	12,02	3,29	13,48	3,91

Nota: I valori della capacità in raffreddamento EER e della capacità di riscaldamento COP sono riferiti alle condizioni elencate nella norma UNI EN 14511.

Pompa di calore funzionante a pieno regime alle seguenti condizioni:

- Raffreddamento: Ambiente esterno con temperatura aria bulbo secco 35°C bulbo umido 24°C. Ambiente interno con temperatura aria bulbo secco 27°C e bulbo umido 19°C.
- Riscaldamento: Ambiente esterno con temperatura aria bulbo secco 7°C e bulbo umido 6°C. Ambiente interno con temperatura aria bulbo secco 20°C e bulbo umido 15°C.

La presente dichiarazione viene rilasciata solo per finalità connesse all'espletamento delle pratiche inerenti le detrazioni fiscali e usi consentiti dalla legge.

IDEMA CLIMA SRL


Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it



DIRETTORE TECNICO: FABRIZIO GLORIOSO

IDEMA[®]

Climatizzatori d'aria

IDEMA[®]
Climatizzatori d'aria

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it