



Vertemate, 15-02-2021

**DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE  
IN POMPE DI CALORE AI FINI DI OTTENERE L'INCENTIVO DEL CONTO  
TERMICO 2.0 DM 16 FEBBRAIO 2016**

La Società IDEMA CLIMA SRL, dichiara che le pompe di calore elettriche distribuite col marchio IDEMA, riportate nella tabella sottostante, soddisfano i requisiti di legge di cui alla tabella n° 3 dell'Allegato I del DM 16 febbraio 2016 di aggiornamento del DM 28/12/2012 c.d. Conto Termico.

| <b>Pompa di calore aria/aria MULTI SPLIT con Sistema DC Inverter</b> |                           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Requisiti minimi del coefficiente prestazionale                      | <b>COP</b><br><b>3,71</b> |

| Tipologia | Marca | Modello unità esterna | Combinazioni unità interne R32 (Btu) |     | Capacità nominale in riscaldamento Pn (kW) | Capacità COP | Sistema Inverter |
|-----------|-------|-----------------------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------|--------------|------------------|
| Aria/Aria | IDEMA | 2MIX-40-R32           | 7k                                   | —   | 2,50                                       | 3,75         | SI               |
|           |       |                       | 9k                                   | —   | 2,90                                       | 3,73         | SI               |
|           |       |                       | 12k                                  | —   | 3,80                                       | 3,72         | SI               |
|           |       |                       | 18k                                  | —   | 4,40                                       | 3,71         | SI               |
|           |       |                       | 7k                                   | 7k  | 4,40                                       | 3,71         | SI               |
|           |       |                       | 7k                                   | 9k  | 4,40                                       | 3,71         | SI               |
|           |       |                       | 7k                                   | 12k | 4,50                                       | 3,71         | SI               |
|           |       |                       | 9k                                   | 9k  | 4,40                                       | 3,71         | SI               |
|           |       |                       | 9k                                   | 12k | 4,40                                       | 3,71         | SI               |

Con la presente dichiarazione garantiamo che i valori di COP e di Potenza termica utile (Pn) dei modelli sotto riportati, sono determinati con prove effettuate in conformità secondo le normative UNI EN 14511:2011 per la tipologia aria/aria.

Pompa di calore funzionante a pieno regime alle seguenti condizioni:

- Riscaldamento: Ambiente esterno con temperatura aria bulbo secco 7°C e bulbo umido 6°C.  
Ambiente interno con temperatura aria bulbo secco 20°C e bulbo umido 15°C.

La presente dichiarazione viene rilasciata solo per finalità connesse all'espletamento delle pratiche inerenti le detrazioni fiscali e usi consentiti dalla legge.

IDEMA CLIMA SRL