



Vertemate, 15-02-2021

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPA CALORE

La società IDEMA CLIMA SRL dichiara che gli impianti in pompa calore sotto riportati soddisfano i requisiti di legge di cui al decreto interministeriale 6 agosto 2020 ("Decreto Requisiti Tecnici") in attuazione dell'art. 14, comma 3-ter, del decreto-legge n.63 del 2013, che definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Pompa di calore aria/aria MULTI SPLIT - Modello unità esterna: 3MIX-62-R32 con Sistema DC Inverter		
Requisiti minimi del coefficiente prestazionale	EER	COP
	3,23	3,71

Combinazioni unità interne (Btu)			Capacità nominale in raffreddamento (kW)	Capacità EER	Capacità nominale in riscaldamento (kW)	Capacità COP
7k	—	—	2,00	3,23	2,50	3,71
9k	—	—	2,50	3,23	3,00	3,71
12k	—	—	3,50	3,23	3,80	3,71
18k	—	—	5,00	3,23	5,20	3,71
7k	7k	—	4,20	3,23	5,00	3,71
7k	9k	—	4,70	3,23	5,60	3,71
7k	12k	—	5,30	3,23	5,90	3,71
7k	18k	—	6,30	3,23	6,50	3,71
9k	9k	—	5,30	3,23	5,90	3,71
9k	12k	—	6,00	3,23	6,30	3,71
9k	18k	—	6,30	3,24	6,60	3,71
12k	12k	—	6,20	3,23	6,30	3,71
7k	7k	7k	6,10	3,23	6,60	3,73
7k	7k	9k	6,30	3,23	6,65	3,73
7k	7k	12k	6,30	3,24	6,70	3,73
7k	9k	9k	6,30	3,24	6,70	3,73
7k	9k	12k	6,30	3,24	6,70	3,73
9k	9k	9k	6,30	3,24	6,70	3,73
9k	9k	12k	6,30	3,24	6,70	3,73

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano

Sede Amministrativa: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (Co)

Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Cap. Soc. € 250'000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. /R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622

www.idemaclima.com E-mail: info@idemaclima.it



Nota: I valori della capacità in raffreddamento EER e della capacità di riscaldamento COP sono riferiti alle condizioni elencate nella norma UNI EN 14511-2011 e 2013.

Pompa di calore funzionante a pieno regime alle seguenti condizioni:

- Raffreddamento: Ambiente esterno con temperatura aria bulbo secco 35°C bulbo umido 24°C.
Ambiente interno con temperatura aria bulbo secco 27°C e bulbo umido 19°C.
- Riscaldamento: Ambiente esterno con temperatura aria bulbo secco 7°C e bulbo umido 6°C.
Ambiente interno con temperatura aria bulbo secco 20°C e bulbo umido 15°C.

La presente dichiarazione viene rilasciata solo per finalità connesse all'espletamento delle pratiche inerenti le detrazioni fiscali e usi consentiti dalla legge.

IDEMA CLIMA SRL