

**DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
IN POMPE DI CALORE AI FINI DI OTTENERE L'INCENTIVO DEL CONTO
TERMICO DM 16 FEBBRAIO 2016**

La Società IDEMA CLIMA SRL, dichiara che le pompe di calore elettriche distribuite col marchio IDEMA, riportate nella tabella sottostante, soddisfano i requisiti di legge di cui alla tabella n° 3 dell'Allegato I del DM 16 febbraio 2016 di aggiornamento del DM 28/12/2012 c.d. Conto Termico.

Requisiti minimi dei coefficienti prestazionali	COP
	3,71

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
2MIZ-40-R32	7	-	-	-	-	2,50	3,75
	9	-	-	-	-	2,90	3,73
	12	-	-	-	-	3,80	3,72
	18	-	-	-	-	4,40	3,71
	7	7	-	-	-	4,40	3,80
	7	9	-	-	-	4,40	3,80
	7	12	-	-	-	4,50	3,78
	9	9	-	-	-	4,40	3,80
	9	12	-	-	-	4,50	3,78
2MIZ-50-R32	7	7	-	-	-	2,50	3,73
	9	-	-	-	-	3,00	3,73
	12	12	-	-	-	3,80	3,75
	18	18	-	-	-	5,20	3,71
	7	7	-	-	-	5,00	3,91
	7	9	-	-	-	5,30	3,85
	7	12	-	-	-	5,50	3,81
	7	18	-	-	-	5,70	3,81
	9	9	-	-	-	5,57	3,84
	9	12	-	-	-	5,60	3,84
	9	18	-	-	-	5,80	3,81
	12	12	-	-	-	5,60	3,84

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: ideamaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
3MIZ-50-R32	7	-	-	-	-	2,50	3,73
	9	-	-	-	-	3,00	3,71
	12	-	-	-	-	3,80	3,73
	18	-	-	-	-	5,20	3,71
	7	7	-	-	-	5,00	3,71
	7	9	-	-	-	5,60	3,71
	7	12	-	-	-	5,90	3,71
	7	18	-	-	-	6,50	3,71
	9	9	-	-	-	5,58	3,71
	9	12	-	-	-	5,58	3,72
	9	18	-	-	-	5,58	3,74
	12	12	-	-	-	5,58	3,72
	12	18	-	-	-	5,58	3,74
	7	7	7	-	-	6,80	3,72
	7	7	9	-	-	7,00	3,72
	7	7	12	-	-	7,90	3,74
	7	9	9	-	-	7,90	3,74
	9	9	9	-	-	5,28	3,82
3MIZ-62-R32	7	-	-	-	-	2,50	3,73
	9	-	-	-	-	3,00	3,71
	12	-	-	-	-	3,80	3,73
	18	-	-	-	-	5,20	3,71
	7	7	-	-	-	5,00	3,71
	7	9	-	-	-	5,60	3,71
	7	12	-	-	-	5,90	3,71
	7	18	-	-	-	6,50	3,71
	9	9	-	-	-	5,90	3,71
	9	12	-	-	-	6,30	3,71
	9	18	-	-	-	6,60	3,71
	12	12	-	-	-	6,30	3,71
	7	7	7	-	-	6,60	3,73
	7	7	9	-	-	6,65	3,74
	7	7	12	-	-	6,70	3,72
	7	9	9	-	-	6,70	3,72
	7	9	12	-	-	6,70	3,72
	9	9	9	-	-	6,70	3,72
	9	9	12	-	-	6,70	3,72

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idedemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
3MIZ-78-R32	7	-	-	-	-	2,50	3,73
	9	-	-	-	-	3,00	3,71
	12	-	-	-	-	3,80	3,73
	18	-	-	-	-	5,20	3,71
	7	7	-	-	-	5,00	3,71
	7	9	-	-	-	5,60	3,71
	7	12	-	-	-	6,00	3,73
	7	18	-	-	-	7,00	3,72
	9	9	-	-	-	6,00	3,73
	9	12	-	-	-	6,30	3,73
	9	18	-	-	-	7,00	3,72
	12	12	-	-	-	6,50	3,71
	12	18	-	-	-	7,00	3,72
	7	7	7	-	-	6,80	3,72
	7	7	9	-	-	7,00	3,72
	7	7	12	-	-	7,90	3,74
	7	7	18	-	-	8,20	3,71
	7	9	9	-	-	7,90	3,74
	7	9	12	-	-	8,20	3,74
	7	9	18	-	-	8,30	3,76
	7	12	12	-	-	8,30	3,76
	9	9	9	-	-	8,20	3,74
	9	9	12	-	-	8,30	3,76
	9	12	12	-	-	8,30	3,76
	12	12	12	-	-	8,30	3,76

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
4MIZ-82-R32	7	-	-	-	-	2,50	3,73
	9	-	-	-	-	3,00	3,71
	12	-	-	-	-	3,80	3,73
	18	-	-	-	-	5,60	3,71
	7	7	-	-	-	5,00	3,71
	7	9	-	-	-	5,60	3,71
	7	12	-	-	-	6,00	3,71
	7	18	-	-	-	7,80	3,71
	9	9	-	-	-	6,00	3,71
	9	12	-	-	-	7,00	3,71
	9	18	-	-	-	7,90	3,71
	12	12	-	-	-	7,50	3,71
	12	18	-	-	-	8,00	3,71
	18	18	-	-	-	8,00	3,71
	7	7	7	-	-	7,00	3,71
	7	7	9	-	-	7,80	3,71
	7	7	12	-	-	8,40	3,72
	7	7	18	-	-	8,60	3,72
	7	9	9	-	-	8,40	3,72
	7	9	12	-	-	8,50	3,73
	7	9	18	-	-	8,60	3,72
	7	12	12	-	-	8,60	3,72
	7	12	18	-	-	8,60	3,72
	9	9	9	-	-	8,60	3,72
	9	9	12	-	-	8,60	3,72
	9	9	18	-	-	8,60	3,72
	9	12	12	-	-	8,60	3,72
	9	12	18	-	-	8,60	3,72
	12	12	12	-	-	8,60	3,72
	7	7	7	7	-	8,80	3,71
	7	7	7	9	-	8,90	3,72
	7	7	7	12	-	9,00	3,72
	7	7	7	18	-	9,10	3,71
	7	7	9	9	-	8,90	3,72
	7	7	9	12	-	9,00	3,72
	7	7	12	12	-	9,10	3,71
	7	9	9	9	-	8,90	3,72
	7	9	9	12	-	9,00	3,72
	7	9	12	12	-	9,10	3,71
	9	9	9	9	-	8,90	3,72
	9	9	9	12	-	9,10	3,71

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: ideaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
4MIZ-105-R32	7	-	-	-	-	2,50	3,73
	9	-	-	-	-	3,00	3,71
	12	-	-	-	-	3,80	3,73
	18	-	-	-	-	5,20	3,71
	24	-	-	-	-	7,20	3,71
	7	7	-	-	-	5,00	3,71
	7	9	-	-	-	5,60	3,71
	7	12	-	-	-	6,00	3,71
	7	18	-	-	-	8,00	3,71
	7	24	-	-	-	9,60	3,71
	9	9	-	-	-	6,00	3,71
	9	12	-	-	-	7,00	3,71
	9	18	-	-	-	8,80	3,71
	9	24	-	-	-	9,80	3,71
	12	12	-	-	-	7,50	3,71
	12	18	-	-	-	9,40	3,72
	12	24	-	-	-	10,00	3,71
	18	18	-	-	-	10,10	3,71
	7	7	7	-	-	7,50	3,71
	7	7	9	-	-	7,80	3,71
	7	7	12	-	-	8,50	3,71
	7	7	18	-	-	10,70	3,72
	7	7	24	-	-	10,70	3,72
	7	9	9	-	-	8,50	3,71
	7	9	12	-	-	10,00	3,71
	7	9	18	-	-	10,70	3,72
	7	9	24	-	-	10,70	3,72
	7	12	12	-	-	10,10	3,71
	7	12	18	-	-	10,70	3,72
	7	12	24	-	-	10,70	3,72
	7	18	18	-	-	10,70	3,72
	9	9	9	-	-	10,00	3,71
	9	9	12	-	-	10,10	3,71
	9	9	18	-	-	10,70	3,72
	9	9	24	-	-	10,70	3,72
	9	12	12	-	-	10,70	3,72
	9	12	18	-	-	10,70	3,72
	9	12	24	-	-	10,70	3,72
	9	18	18	-	-	10,70	3,72
	12	12	12	-	-	10,70	3,72
	12	12	18	-	-	10,70	3,72

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
4MIZ-105-R32	12	12	24	-	-	10,70	3,72
	12	18	18	-	-	10,70	3,72
	7	7	7	7	-	10,00	3,91
	7	7	7	9	-	10,10	3,83
	7	7	7	12	-	10,90	3,76
	7	7	7	18	-	11,10	3,72
	7	7	7	24	-	11,10	3,72
	7	7	9	9	-	10,90	3,76
	7	7	9	12	-	11,10	3,76
	7	7	9	18	-	11,10	3,71
	7	7	9	24	-	11,10	3,71
	7	7	12	12	-	11,10	3,72
	7	7	12	18	-	11,10	3,71
	7	7	18	18	-	11,10	3,71
	7	9	9	9	-	11,10	3,76
	7	9	9	12	-	11,10	3,71
	7	9	9	18	-	11,10	3,71
	7	9	9	24	-	11,10	3,71
	7	9	12	12	-	11,10	3,71
	7	9	12	18	-	11,10	3,71
	7	9	18	18	-	11,10	3,71
	7	12	12	12	-	11,10	3,71
	7	12	12	18	-	11,10	3,71
	9	9	9	9	-	11,10	3,71
	9	9	9	12	-	11,10	3,71
	9	9	9	18	-	11,10	3,71
	9	9	12	12	-	11,10	3,71
	9	9	12	18	-	11,10	3,71
	9	12	12	12	-	11,10	3,71
	9	12	12	18	-	11,10	3,71
	12	12	12	12	-	11,10	3,71

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
5MIZ-125-R32	7	—	—	—	—	2,50	3,73
	9	—	—	—	—	3,00	3,71
	12	—	—	—	—	3,80	3,73
	18	—	—	—	—	5,20	3,71
	24	—	—	—	—	7,20	3,71
	7	7	—	—	—	5,00	3,71
	7	9	—	—	—	5,60	3,71
	7	12	—	—	—	6,00	3,71
	7	18	—	—	—	8,00	3,71
	7	24	—	—	—	9,80	3,71
	9	9	—	—	—	6,00	3,71
	9	12	—	—	—	6,80	3,72
	9	18	—	—	—	8,80	3,71
	9	24	—	—	—	10,20	3,71
	12	12	—	—	—	7,50	3,71
	12	18	—	—	—	9,40	3,72
	12	24	—	—	—	10,50	3,71
	18	18	—	—	—	11,00	3,72
	18	24	—	—	—	11,50	3,71
	7	7	7	—	—	7,50	3,71
	7	7	9	—	—	7,80	3,71
	7	7	12	—	—	8,50	3,71
	7	7	18	—	—	11,50	3,71
	7	7	24	—	—	12,00	3,72
	7	9	9	—	—	8,50	3,71
	7	9	12	—	—	10,00	3,71
	7	9	18	—	—	11,50	3,71
	7	9	24	—	—	12,00	3,72
	7	12	12	—	—	11,00	3,72
	7	12	18	—	—	11,50	3,71
	7	12	24	—	—	12,00	3,72
	7	18	18	—	—	12,00	3,72
	9	9	9	—	—	10,00	3,71
	9	9	12	—	—	11,00	3,72
	9	9	18	—	—	11,50	3,71
	9	9	24	—	—	12,00	3,72
	9	12	12	—	—	11,50	3,71
	9	12	18	—	—	12,00	3,72
	9	12	24	—	—	12,00	3,72
	9	18	18	—	—	12,00	3,72

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
5MIZ-125-R32	12	12	12	—	—	11,50	3,71
	12	12	18	—	—	12,00	3,72
	12	12	24	—	—	12,00	3,72
	12	18	18	—	—	12,00	3,72
	12	18	24	—	—	12,00	3,72
	18	18	18	—	—	12,00	3,72
	7	7	7	7	—	10,00	3,71
	7	7	7	9	—	11,00	3,72
	7	7	7	12	—	11,80	3,71
	7	7	7	18	—	12,00	3,72
	7	7	7	24	—	12,30	3,71
	7	7	9	9	—	12,00	3,72
	7	7	9	12	—	12,00	3,72
	7	7	9	18	—	12,00	3,72
	7	7	9	24	—	12,30	3,71
	7	7	12	12	—	12,00	3,72
	7	7	12	18	—	12,00	3,72
	7	7	12	24	—	12,30	3,71
	7	7	18	18	—	12,00	3,72
	7	7	18	24	—	12,30	3,71
	7	9	9	9	—	12,00	3,72
	7	9	9	12	—	12,00	3,72
	7	9	9	18	—	12,00	3,72
	7	9	9	24	—	12,30	3,71
	7	9	12	12	—	12,00	3,72
	7	9	12	18	—	12,00	3,72
	7	9	12	24	—	12,30	3,71
	7	9	18	18	—	12,00	3,72
	7	9	18	24	—	12,30	3,71
	7	12	12	12	—	12,00	3,72
	7	12	12	18	—	12,00	3,72
	7	12	12	24	—	12,30	3,71
	7	12	18	18	—	12,00	3,72
	9	9	9	9	—	12,00	3,72
	9	9	9	12	—	12,00	3,72
	9	9	9	18	—	12,00	3,72
	9	9	9	24	—	12,30	3,71
	9	9	12	12	—	12,00	3,72
	9	9	12	18	—	12,00	3,72
	9	9	12	24	—	12,30	3,71
	9	9	18	18	—	12,00	3,72

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
5MIZ-125-R32	9	12	12	12	—	12,00	3,72
	9	12	12	18	—	12,00	3,72
	9	12	12	24	—	12,30	3,71
	9	12	18	18	—	12,00	3,72
	12	12	12	12	—	12,00	3,72
	12	12	12	18	—	12,00	3,72
	7	7	7	7	7	12,30	3,71
	7	7	7	7	9	12,30	3,71
	7	7	7	7	12	12,30	3,71
	7	7	7	7	18	12,30	3,73
	7	7	7	7	24	12,30	3,83
	7	7	7	9	9	12,30	3,71
	7	7	7	9	12	12,30	3,71
	7	7	7	9	18	12,30	3,78
	7	7	7	9	24	12,30	3,83
	7	7	7	12	12	12,30	3,71
	7	7	7	12	18	12,30	3,78
	7	7	7	12	24	12,30	3,83
	7	7	7	18	18	12,30	3,83
	7	7	9	9	9	12,30	3,71
	7	7	9	9	12	12,30	3,71
	7	7	9	9	18	12,30	3,78
	7	7	9	9	24	12,30	3,83
	7	7	9	12	12	12,30	3,73
	7	7	9	12	18	12,30	3,73
	7	7	9	18	18	12,30	3,83
	7	7	12	12	12	12,30	3,73
	7	7	12	12	18	12,30	3,83
	7	9	9	9	9	12,30	3,71
	7	9	9	9	12	12,30	3,73
	7	9	9	9	18	12,30	3,83
	7	9	9	9	24	12,30	3,83
	7	9	9	12	12	12,30	3,73
	7	9	9	12	18	12,30	3,83
	7	9	12	12	12	12,30	3,78
	7	9	12	12	18	12,30	3,83
	7	12	12	12	12	12,30	3,78
	9	9	9	9	9	12,30	3,73
	9	9	9	9	12	12,30	3,73
	9	9	9	9	18	12,30	3,83
	9	9	9	12	12	12,30	3,78

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idedemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
5MIZ-125-R32	9	9	9	12	18	12,30	3,83
	9	9	12	12	12	12,30	3,78
	9	12	12	12	12	12,30	3,83
2MWTZ-50-R32	9	9	-	-	-	5,50	4,23
	9	12	-	-	-	5,50	4,26
	12	12	-	-	-	5,50	4,30
3MWTZ-70-R32	9	9	-	-	-	6,00	3,77
	9	12	-	-	-	7,00	3,89
	12	12	-	-	-	8,00	4,00
	9	9	9	-	-	8,00	4,00
	9	9	12	-	-	8,00	4,04
	9	12	12	-	-	8,00	4,04
	12	12	12	-	-	8,00	4,08
MULTIPRO-78-R32	7	-	-	-	-	2,50	3,73
	9	-	-	-	-	3,00	3,71
	12	-	-	-	-	3,80	3,73
	18	-	-	-	-	5,20	3,71
	7	7	-	-	-	5,00	3,71
	7	9	-	-	-	5,60	3,71
	7	12	-	-	-	6,00	3,73
	7	18	-	-	-	7,00	3,72
	9	9	-	-	-	6,00	3,73
	9	12	-	-	-	6,30	3,73
	9	18	-	-	-	7,00	3,72
	12	12	-	-	-	6,50	3,71
	12	18	-	-	-	7,00	3,72
	7	7	7	-	-	6,80	3,72
	7	7	9	-	-	7,00	3,72
	7	7	12	-	-	7,90	3,74
	7	7	18	-	-	8,20	3,71
	7	9	9	-	-	7,90	3,74
	7	9	12	-	-	8,20	3,74
	7	9	18	-	-	8,30	3,76
	7	12	12	-	-	8,30	3,76
	9	9	9	-	-	8,20	3,74
	9	9	12	-	-	8,30	3,76
	9	12	12	-	-	8,30	3,76
	12	12	12	-	-	8,30	3,76

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idedmaclimasrl@legalmail.it



IDEMA®
Climatizzatori d'aria

Nota: I valori della capacità in riscaldamento COP sono riferiti alle condizioni elencate nella norma UNI EN 14511.

Pompa di calore funzionante a pieno regime alle seguenti condizioni:

- Riscaldamento: Ambiente esterno con temperatura aria bulbo secco 7°C e bulbo umido 6°C. Ambiente interno con temperatura aria bulbo secco 20°C e bulbo umido 15°C.

La presente dichiarazione viene rilasciata solo per finalità connesse all'espletamento delle pratiche inerenti le detrazioni fiscali e usi consentiti dalla legge.

IDEMA CLIMA SRL
DIRETTORE TECNICO: FABRIZIO GLORIOSO

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it