

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPE DI CALORE AI FINI DI OTTENERE L'INCENTIVO DEL CONTO TERMICO DM 16 FEBBRAIO 2016

La Società IDEMA CLIMA SRL, dichiara che le pompe di calore elettriche distribuite col marchio IDEMA, riportate nella tabella sottostante, soddisfano i requisiti di legge di cui alla tabella n° 3 dell'Allegato I del DM 16 febbraio 2016 di aggiornamento del DM 28/12/2012 c.d. Conto Termico.

Requisiti minimi dei coefficienti prestazionali	COP
	3,71

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
2MIZ-40-R32	7	-	-	-	-	2,50	3,75
	9	-	-	-	-	2,90	3,73
	12	-	-	-	-	3,80	3,72
	18	-	-	-	-	4,40	3,71
	7	7	-	-	-	4,40	3,80
	7	9	-	-	-	4,40	3,80
	7	12	-	-	-	4,50	3,78
	9	9	-	-	-	4,40	3,80
	9	12	-	-	-	4,50	3,78
2MIZ-50-R32	7	7	-	-	-	2,50	3,73
	9	-	-	-	-	3,00	3,73
	12	12	-	-	-	3,80	3,75
	18	18	-	-	-	5,20	3,71
	7	7	-	-	-	5,00	3,91
	7	9	-	-	-	5,30	3,85
	7	12	-	-	-	5,50	3,81
	7	18	-	-	-	5,70	3,81
	9	9	-	-	-	5,57	3,84
	9	12	-	-	-	5,60	3,84
	9	18	-	-	-	5,80	3,81
	12	12	-	-	-	5,60	3,84

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
3MIZ-50-R32	7	-	-	-	-	2,50	3,73
	9	-	-	-	-	3,00	3,71
	12	-	-	-	-	3,80	3,73
	18	-	-	-	-	5,20	3,71
	7	7	-	-	-	5,00	3,71
	7	9	-	-	-	5,60	3,71
	7	12	-	-	-	5,90	3,71
	7	18	-	-	-	6,50	3,71
	9	9	-	-	-	5,58	3,71
	9	12	-	-	-	5,58	3,72
	9	18	-	-	-	5,58	3,74
	12	12	-	-	-	5,58	3,72
	12	18	-	-	-	5,58	3,74
	7	7	7	-	-	6,80	3,72
	7	7	9	-	-	7,00	3,72
	7	7	12	-	-	7,90	3,74
	7	9	9	-	-	7,90	3,74
	9	9	9	-	-	5,28	3,82
3MIZ-62-R32	7	-	-	-	-	2,50	3,73
	9	-	-	-	-	3,00	3,71
	12	-	-	-	-	3,80	3,73
	18	-	-	-	-	5,20	3,71
	7	7	-	-	-	5,00	3,71
	7	9	-	-	-	5,60	3,71
	7	12	-	-	-	5,90	3,71
	7	18	-	-	-	6,50	3,71
	9	9	-	-	-	5,90	3,71
	9	12	-	-	-	6,30	3,71
	9	18	-	-	-	6,60	3,71
	12	12	-	-	-	6,30	3,71
	7	7	7	-	-	6,60	3,73
	7	7	9	-	-	6,65	3,74
	7	7	12	-	-	6,70	3,72
	7	9	9	-	-	6,70	3,72
	7	9	12	-	-	6,70	3,72
	9	9	9	-	-	6,70	3,72
	9	9	12	-	-	6,70	3,72

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
3MIZ-78-R32	7	-	-	-	-	2,50	3,73
	9	-	-	-	-	3,00	3,71
	12	-	-	-	-	3,80	3,73
	18	-	-	-	-	5,20	3,71
	7	7	-	-	-	5,00	3,71
	7	9	-	-	-	5,60	3,71
	7	12	-	-	-	6,00	3,73
	7	18	-	-	-	7,00	3,72
	9	9	-	-	-	6,00	3,73
	9	12	-	-	-	6,30	3,73
	9	18	-	-	-	7,00	3,72
	12	12	-	-	-	6,50	3,71
	12	18	-	-	-	7,00	3,72
	7	7	7	-	-	6,80	3,72
	7	7	9	-	-	7,00	3,72
	7	7	12	-	-	7,90	3,74
	7	7	18	-	-	8,20	3,71
	7	9	9	-	-	7,90	3,74
	7	9	12	-	-	8,20	3,74
	7	9	18	-	-	8,30	3,76
	7	12	12	-	-	8,30	3,76
	9	9	9	-	-	8,20	3,74
	9	9	12	-	-	8,30	3,76
	9	12	12	-	-	8,30	3,76
	12	12	12	-	-	8,30	3,76

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
4MIZ-82-R32	7	-	-	-	-	2,50	3,73
	9	-	-	-	-	3,00	3,71
	12	-	-	-	-	3,80	3,73
	18	-	-	-	-	5,60	3,71
	7	7	-	-	-	5,00	3,71
	7	9	-	-	-	5,60	3,71
	7	12	-	-	-	6,00	3,71
	7	18	-	-	-	7,80	3,71
	9	9	-	-	-	6,00	3,71
	9	12	-	-	-	7,00	3,71
	9	18	-	-	-	7,90	3,71
	12	12	-	-	-	7,50	3,71
	12	18	-	-	-	8,00	3,71
	18	18	-	-	-	8,00	3,71
	7	7	7	-	-	7,00	3,71
	7	7	9	-	-	7,80	3,71
	7	7	12	-	-	8,40	3,72
	7	7	18	-	-	8,60	3,72
	7	9	9	-	-	8,40	3,72
	7	9	12	-	-	8,50	3,73
	7	9	18	-	-	8,60	3,72
	7	12	12	-	-	8,60	3,72
	7	12	18	-	-	8,60	3,72
	9	9	9	-	-	8,60	3,72
	9	9	12	-	-	8,60	3,72
	9	9	18	-	-	8,60	3,72
	9	12	12	-	-	8,60	3,72
	9	12	18	-	-	8,60	3,72
	12	12	12	-	-	8,60	3,72
	7	7	7	7	-	8,80	3,71
	7	7	7	9	-	8,90	3,72
	7	7	7	12	-	9,00	3,72
	7	7	7	18	-	9,10	3,71
	7	7	9	9	-	8,90	3,72
	7	7	9	12	-	9,00	3,72
	7	7	12	12	-	9,10	3,71
	7	9	9	9	-	8,90	3,72
	7	9	9	12	-	9,00	3,72
	7	9	12	12	-	9,10	3,71
	9	9	9	9	-	8,90	3,72
	9	9	9	12	-	9,10	3,71

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
4MIZ-105-R32	7	-	-	-	-	2,50	3,73
	9	-	-	-	-	3,00	3,71
	12	-	-	-	-	3,80	3,73
	18	-	-	-	-	5,20	3,71
	24	-	-	-	-	7,20	3,71
	7	7	-	-	-	5,00	3,71
	7	9	-	-	-	5,60	3,71
	7	12	-	-	-	6,00	3,71
	7	18	-	-	-	8,00	3,71
	7	24	-	-	-	9,60	3,71
	9	9	-	-	-	6,00	3,71
	9	12	-	-	-	7,00	3,71
	9	18	-	-	-	8,80	3,71
	9	24	-	-	-	9,80	3,71
	12	12	-	-	-	7,50	3,71
	12	18	-	-	-	9,40	3,72
	12	24	-	-	-	10,00	3,71
	18	18	-	-	-	10,10	3,71
	7	7	7	-	-	7,50	3,71
	7	7	9	-	-	7,80	3,71
	7	7	12	-	-	8,50	3,71
	7	7	18	-	-	10,70	3,72
	7	7	24	-	-	10,70	3,72
	7	9	9	-	-	8,50	3,71
	7	9	12	-	-	10,00	3,71
	7	9	18	-	-	10,70	3,72
	7	9	24	-	-	10,70	3,72
	7	12	12	-	-	10,10	3,71
	7	12	18	-	-	10,70	3,72
	7	12	24	-	-	10,70	3,72
	7	18	18	-	-	10,70	3,72
	9	9	9	-	-	10,00	3,71
	9	9	12	-	-	10,10	3,71
	9	9	18	-	-	10,70	3,72
	9	9	24	-	-	10,70	3,72
	9	12	12	-	-	10,70	3,72
	9	12	18	-	-	10,70	3,72
	9	12	24	-	-	10,70	3,72
	9	18	18	-	-	10,70	3,72
	12	12	12	-	-	10,70	3,72
	12	12	18	-	-	10,70	3,72

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
4MIZ-105-R32	12	12	24	-	-	10,70	3,72
	12	18	18	-	-	10,70	3,72
	7	7	7	7	-	10,00	3,91
	7	7	7	9	-	10,10	3,83
	7	7	7	12	-	10,90	3,76
	7	7	7	18	-	11,10	3,72
	7	7	7	24	-	11,10	3,72
	7	7	9	9	-	10,90	3,76
	7	7	9	12	-	11,10	3,76
	7	7	9	18	-	11,10	3,71
	7	7	9	24	-	11,10	3,71
	7	7	12	12	-	11,10	3,72
	7	7	12	18	-	11,10	3,71
	7	7	18	18	-	11,10	3,71
	7	9	9	9	-	11,10	3,76
	7	9	9	12	-	11,10	3,71
	7	9	9	18	-	11,10	3,71
	7	9	9	24	-	11,10	3,71
	7	9	12	12	-	11,10	3,71
	7	9	12	18	-	11,10	3,71
	7	9	18	18	-	11,10	3,71
	7	12	12	12	-	11,10	3,71
	7	12	12	18	-	11,10	3,71
	9	9	9	9	-	11,10	3,71
	9	9	9	12	-	11,10	3,71
	9	9	9	18	-	11,10	3,71
	9	9	12	12	-	11,10	3,71
	9	9	12	18	-	11,10	3,71
	9	12	12	12	-	11,10	3,71
	9	12	12	18	-	11,10	3,71
	12	12	12	12	-	11,10	3,71

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
5MIZ-125-R32	7	—	—	—	—	2,50	3,73
	9	—	—	—	—	3,00	3,71
	12	—	—	—	—	3,80	3,73
	18	—	—	—	—	5,20	3,71
	24	—	—	—	—	7,20	3,71
	7	7	—	—	—	5,00	3,71
	7	9	—	—	—	5,60	3,71
	7	12	—	—	—	6,00	3,71
	7	18	—	—	—	8,00	3,71
	7	24	—	—	—	9,80	3,71
	9	9	—	—	—	6,00	3,71
	9	12	—	—	—	6,80	3,72
	9	18	—	—	—	8,80	3,71
	9	24	—	—	—	10,20	3,71
	12	12	—	—	—	7,50	3,71
	12	18	—	—	—	9,40	3,72
	12	24	—	—	—	10,50	3,71
	18	18	—	—	—	11,00	3,72
	18	24	—	—	—	11,50	3,71
	7	7	7	—	—	7,50	3,71
	7	7	9	—	—	7,80	3,71
	7	7	12	—	—	8,50	3,71
	7	7	18	—	—	11,50	3,71
	7	7	24	—	—	12,00	3,72
	7	9	9	—	—	8,50	3,71
	7	9	12	—	—	10,00	3,71
	7	9	18	—	—	11,50	3,71
	7	9	24	—	—	12,00	3,72
	7	12	12	—	—	11,00	3,72
	7	12	18	—	—	11,50	3,71
	7	12	24	—	—	12,00	3,72
	7	18	18	—	—	12,00	3,72
	9	9	9	—	—	10,00	3,71
	9	9	12	—	—	11,00	3,72
	9	9	18	—	—	11,50	3,71
	9	9	24	—	—	12,00	3,72
	9	12	12	—	—	11,50	3,71
	9	12	18	—	—	12,00	3,72
	9	12	24	—	—	12,00	3,72
	9	18	18	—	—	12,00	3,72

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
5MIZ-125-R32	12	12	12	—	—	11,50	3,71
	12	12	18	—	—	12,00	3,72
	12	12	24	—	—	12,00	3,72
	12	18	18	—	—	12,00	3,72
	12	18	24	—	—	12,00	3,72
	18	18	18	—	—	12,00	3,72
	7	7	7	7	—	10,00	3,71
	7	7	7	9	—	11,00	3,72
	7	7	7	12	—	11,80	3,71
	7	7	7	18	—	12,00	3,72
	7	7	7	24	—	12,30	3,71
	7	7	9	9	—	12,00	3,72
	7	7	9	12	—	12,00	3,72
	7	7	9	18	—	12,00	3,72
	7	7	9	24	—	12,30	3,71
	7	7	12	12	—	12,00	3,72
	7	7	12	18	—	12,00	3,72
	7	7	12	24	—	12,30	3,71
	7	7	18	18	—	12,00	3,72
	7	7	18	24	—	12,30	3,71
	7	9	9	9	—	12,00	3,72
	7	9	9	12	—	12,00	3,72
	7	9	9	18	—	12,00	3,72
	7	9	9	24	—	12,30	3,71
	7	9	12	12	—	12,00	3,72
	7	9	12	18	—	12,00	3,72
	7	9	12	24	—	12,30	3,71
	7	9	18	18	—	12,00	3,72
	7	9	18	24	—	12,30	3,71
	7	12	12	12	—	12,00	3,72
	7	12	12	18	—	12,00	3,72
	7	12	12	24	—	12,30	3,71
	7	12	18	18	—	12,00	3,72
	9	9	9	9	—	12,00	3,72
	9	9	9	12	—	12,00	3,72
	9	9	9	18	—	12,00	3,72
	9	9	9	24	—	12,30	3,71
	9	9	12	12	—	12,00	3,72
	9	9	12	18	—	12,00	3,72
	9	9	12	24	—	12,30	3,71
	9	9	18	18	—	12,00	3,72

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
5MIZ-125-R32	9	12	12	12	—	12,00	3,72
	9	12	12	18	—	12,00	3,72
	9	12	12	24	—	12,30	3,71
	9	12	18	18	—	12,00	3,72
	12	12	12	12	—	12,00	3,72
	12	12	12	18	—	12,00	3,72
	7	7	7	7	7	12,30	3,71
	7	7	7	7	9	12,30	3,71
	7	7	7	7	12	12,30	3,71
	7	7	7	7	18	12,30	3,73
	7	7	7	7	24	12,30	3,83
	7	7	7	9	9	12,30	3,71
	7	7	7	9	12	12,30	3,71
	7	7	7	9	18	12,30	3,78
	7	7	7	9	24	12,30	3,83
	7	7	7	12	12	12,30	3,71
	7	7	7	12	18	12,30	3,78
	7	7	7	12	24	12,30	3,83
	7	7	7	18	18	12,30	3,83
	7	7	9	9	9	12,30	3,71
	7	7	9	9	12	12,30	3,71
	7	7	9	9	18	12,30	3,78
	7	7	9	9	24	12,30	3,83
	7	7	9	12	12	12,30	3,73
	7	7	9	12	18	12,30	3,73
	7	7	9	18	18	12,30	3,83
	7	7	12	12	12	12,30	3,73
	7	7	12	12	18	12,30	3,83
	7	9	9	9	9	12,30	3,71
	7	9	9	9	12	12,30	3,73
	7	9	9	9	18	12,30	3,83
	7	9	9	9	24	12,30	3,83
	7	9	9	12	12	12,30	3,73
	7	9	9	12	18	12,30	3,83
	7	9	12	12	12	12,30	3,78
	7	9	12	12	18	12,30	3,83
	7	12	12	12	12	12,30	3,78
	9	9	9	9	9	12,30	3,73
	9	9	9	9	12	12,30	3,73
	9	9	9	9	18	12,30	3,83
	9	9	9	12	12	12,30	3,78

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idedemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Combinazione Unità Interne (kBtu/h)					Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
5MIZ-125-R32	9	9	9	12	18	12,30	3,83
	9	9	12	12	12	12,30	3,78
	9	12	12	12	12	12,30	3,83
2MWTZ-50-R32	9	9	-	-	-	5,50	4,23
	9	12	-	-	-	5,50	4,26
	12	12	-	-	-	5,50	4,30
3MWTZ-70-R32	9	9	-	-	-	6,00	3,77
	9	12	-	-	-	7,00	3,89
	12	12	-	-	-	8,00	4,00
	9	9	9	-	-	8,00	4,00
	9	9	12	-	-	8,00	4,04
	9	12	12	-	-	8,00	4,04
	12	12	12	-	-	8,00	4,08
MULTIPRO-78-R32	7	-	-	-	-	2,50	3,73
	9	-	-	-	-	3,00	3,71
	12	-	-	-	-	3,80	3,73
	18	-	-	-	-	5,20	3,71
	7	7	-	-	-	5,00	3,71
	7	9	-	-	-	5,60	3,71
	7	12	-	-	-	6,00	3,73
	7	18	-	-	-	7,00	3,72
	9	9	-	-	-	6,00	3,73
	9	12	-	-	-	6,30	3,73
	9	18	-	-	-	7,00	3,72
	12	12	-	-	-	6,50	3,71
	12	18	-	-	-	7,00	3,72
	7	7	7	-	-	6,80	3,72
	7	7	9	-	-	7,00	3,72
	7	7	12	-	-	7,90	3,74
	7	7	18	-	-	8,20	3,71
	7	9	9	-	-	7,90	3,74
	7	9	12	-	-	8,20	3,74
	7	9	18	-	-	8,30	3,76
	7	12	12	-	-	8,30	3,76
	9	9	9	-	-	8,20	3,74
	9	9	12	-	-	8,30	3,76
	9	12	12	-	-	8,30	3,76
	12	12	12	-	-	8,30	3,76

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idedemaclimasrl@legalmail.it



IDEMA®
Climatizzatori d'aria

Nota: I valori della capacità in riscaldamento COP sono riferiti alle condizioni elencate nella norma UNI EN 14511.

Pompa di calore funzionante a pieno regime alle seguenti condizioni:

- Riscaldamento: Ambiente esterno con temperatura aria bulbo secco 7°C e bulbo umido 6°C. Ambiente interno con temperatura aria bulbo secco 20°C e bulbo umido 15°C.

La presente dichiarazione viene rilasciata solo per finalità connesse all'espletamento delle pratiche inerenti le detrazioni fiscali e usi consentiti dalla legge.

IDEMA CLIMA SRL
DIRETTORE TECNICO: FABRIZIO GLORIOSO

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it