

Unità Esterne Modello AT-IDV-V160WHN8-R32 | Prestazioni in raffrescamento

% Connessione	Temperatura aria esterna. (°BS)	Temperatura aria interna (°C BS/BU)													
		20.8/14		23.3/16		25.8/18		27/19		28.2/20		30.7/22		32/24	
		Resa KW	Assorbita KW	Resa KW	Assorbita KW	Resa KW	Assorbita KW	Resa KW	Assorbita KW	Resa KW	Assorbita KW	Resa KW	Assorbita KW	Resa KW	Assorbita KW
130%	-15	13,6	1,96	16,2	2,19	18,8	2,37	19,5	2,57	20,8	2,70	21,8	2,98	21,9	3,00
	-12	13,6	2,00	16,2	2,24	18,8	2,41	19,5	2,62	20,8	2,76	21,8	3,04	21,9	3,06
	-10	13,6	2,04	16,2	2,28	18,8	2,46	19,5	2,67	20,8	2,81	21,8	3,10	21,9	3,12
	-8	13,6	2,08	16,2	2,33	18,8	2,51	19,5	2,73	20,8	2,87	21,8	3,17	21,9	3,19
	-5	13,6	2,12	16,2	2,38	18,8	2,56	19,5	2,78	20,8	2,93	21,8	3,23	21,9	3,25
	-2	13,6	2,12	16,2	2,43	18,8	2,56	19,5	2,80	20,8	2,97	21,8	3,27	21,9	3,28
	0	13,6	2,16	16,2	2,47	18,8	2,67	19,5	2,96	20,8	3,14	21,8	3,31	21,9	3,33
	2	13,6	2,20	16,2	2,48	18,8	2,77	19,5	3,13	20,8	3,18	21,8	3,34	21,9	3,38
	4	13,6	2,25	16,2	2,53	18,8	2,87	19,5	3,15	20,8	3,22	21,8	3,33	21,9	3,44
	6	13,6	2,29	16,2	2,59	18,8	2,98	19,5	3,17	20,3	3,32	21,1	3,33	21,4	3,47
	8	13,6	2,34	16,2	2,65	18,8	3,14	19,5	3,33	20,0	3,43	20,5	3,35	21,0	3,50
	10	13,6	2,37	16,2	2,89	18,8	3,44	19,5	3,51	19,8	3,45	20,3	3,46	20,8	3,56
	12	13,6	2,41	16,2	2,95	18,8	3,51	19,3	3,57	19,5	3,51	20,0	3,52	20,5	3,58
	14	13,6	2,46	16,2	3,00	18,8	3,56	19,0	3,62	19,3	3,56	19,8	3,57	20,3	3,66
	16	13,6	2,50	16,2	3,06	18,5	3,61	18,8	3,67	19,0	3,66	19,5	3,62	20,0	3,72
	18	13,6	2,55	16,2	3,13	18,3	3,67	18,5	3,69	18,8	3,71	19,3	3,74	19,8	3,78
	20	13,6	2,60	16,2	3,33	18,0	3,85	18,3	3,87	18,5	3,89	19,0	3,92	19,5	3,96
	21	13,6	2,67	16,2	3,45	17,9	3,94	18,2	3,96	18,4	3,98	18,9	4,02	19,4	4,05
	23	13,6	2,86	16,2	3,69	17,7	4,12	17,9	4,14	18,1	4,16	18,6	4,20	19,1	4,24
	25	13,6	3,06	16,2	3,96	17,4	4,30	17,6	4,32	17,9	4,34	18,4	4,39	18,9	4,43
	27	13,6	3,27	16,2	4,23	17,2	4,48	17,4	4,50	17,6	4,52	18,1	4,57	18,6	4,62
	29	13,6	3,49	16,2	4,52	16,9	4,66	17,1	4,68	17,4	4,71	17,9	4,76	18,4	4,81
	31	13,6	3,72	16,2	4,79	16,6	4,84	16,9	4,87	17,1	4,89	17,6	4,95	18,1	5,00
	33	13,6	3,96	15,9	4,97	16,4	5,02	16,6	5,05	16,9	5,08	17,4	5,13	17,8	5,19
	35	13,6	4,23	15,6	5,15	16,1	5,21	16,4	5,24	16,6	5,26	17,1	5,33	17,6	5,38
	37	13,6	4,50	15,4	5,33	15,9	5,40	16,1	5,42	16,4	5,46	16,8	5,52	17,3	5,58
	39	13,6	4,79	15,1	5,39	15,6	5,58	15,9	5,61	16,1	5,64	16,6	5,71	17,1	5,78
	41	13,6	5,04	15,0	5,44	15,4	5,63	15,7	5,66	15,9	5,70	16,4	5,72	16,4	5,83
	43	13,6	5,17	14,8	5,47	15,4	5,64	15,6	5,69	15,8	5,70	16,1	5,73	16,3	5,84
	45	13,6	5,42	14,8	5,52	15,2	5,70	15,5	5,73	15,6	5,73	15,7	5,75	15,9	5,95
	48	13,6	5,61	14,7	5,70	15,0	5,74	15,2	5,77	15,3	5,79	15,3	5,85	15,6	5,97
	50	12,5	5,24	13,5	5,32	13,8	5,36	13,9	5,39	14,1	5,41	14,2	5,46	14,3	5,57
	52	11,0	4,68	11,9	4,75	12,1	4,80	12,2	4,82	12,3	4,84	12,3	4,87	12,6	4,98
	55	9,5	4,12	10,2	4,18	10,4	4,22	10,5	4,24	10,6	4,25	10,7	4,29	10,8	4,38
120%	-15	12,6	1,89	14,9	2,06	17,4	2,39	18,6	2,68	19,5	2,86	19,9	3,11	20,4	3,19
	-12	12,6	1,93	14,9	2,11	17,4	2,44	18,6	2,74	19,5	2,92	19,9	3,17	20,4	3,26
	-10	12,6	1,97	14,9	2,15	17,4	2,49	18,6	2,80	19,5	2,98	19,9	3,23	20,4	3,32
	-8	12,6	2,01	14,9	2,19	17,4	2,54	18,6	2,85	19,5	3,04	19,9	3,30	20,4	3,39
	-5	12,6	2,05	14,9	2,24	17,4	2,59	18,6	2,91	19,5	3,10	19,9	3,37	20,4	3,46
	-2	12,6	2,07	14,9	2,27	17,4	2,62	18,6	2,93	19,5	3,14	19,9	3,40	20,4	3,47
	0	12,6	2,09	14,9	2,28	17,4	2,65	18,6	2,94	19,5	3,17	19,9	3,42	20,4	3,48
	2	12,6	2,09	14,9	2,31	17,4	2,67	18,6	2,97	19,5	3,18	19,9	3,44	20,4	3,49
	4	12,6	2,11	14,9	2,34	17,4	2,72	18,6	3,00	19,5	3,23	19,9	3,45	20,4	3,50
	6	12,6	2,13	14,9	2,36	17,4	2,75	18,6	3,04	19,5	3,27	19,9	3,48	20,4	3,51
	8	12,6	2,15	14,9	2,39	17,4	2,80	18,6	3,08	19,5	3,30	19,9	3,49	20,4	3,53

Questo manuale è stato creato a scopo informativo. La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.

	10	12,6	2,16	14,9	2,64	17,4	3,13	18,6	3,39	19,5	3,50	19,9	3,54	20,4	3,58
	12	12,6	2,20	14,9	2,68	17,4	3,20	18,6	3,45	19,2	3,52	19,7	3,52	20,1	3,60
	14	12,6	2,24	14,9	2,74	17,4	3,26	18,6	3,52	18,9	3,54	19,4	3,57	19,9	3,64
	16	12,6	2,28	14,9	2,79	17,4	3,32	18,5	3,58	18,7	3,59	19,2	3,63	19,6	3,70
	18	12,6	2,32	14,9	2,85	17,4	3,43	18,2	3,67	18,4	3,68	18,9	3,71	19,4	3,75
	20	12,6	2,37	14,9	2,96	17,4	3,69	18,0	3,85	18,2	3,86	18,7	3,89	19,1	3,93
	21	12,6	2,39	14,9	3,06	17,4	3,83	17,8	3,94	18,0	3,95	18,5	3,98	19,0	4,03
	23	12,6	2,56	14,9	3,29	17,4	4,09	17,6	4,11	17,8	4,13	18,3	4,17	18,7	4,21
	25	12,6	2,73	14,9	3,51	17,1	4,27	17,3	4,29	17,5	4,31	18,0	4,35	18,5	4,39
	27	12,6	2,92	14,9	3,76	16,9	4,45	17,1	4,48	17,3	4,50	17,8	4,54	18,2	4,58
	29	12,6	3,11	14,9	4,01	16,6	4,63	16,8	4,66	17,1	4,68	17,5	4,72	18,0	4,77
	31	12,6	3,32	14,9	4,28	16,3	4,81	16,6	4,84	16,8	4,86	17,3	4,91	17,7	4,96
	33	12,6	3,53	14,9	4,57	16,1	4,99	16,3	5,02	16,6	5,04	17,0	5,10	17,4	5,15
	35	12,6	3,76	14,9	4,87	15,8	5,17	16,1	5,20	16,3	5,23	16,8	5,28	17,2	5,34
	37	12,6	4,00	14,9	5,19	15,6	5,36	15,8	5,39	16,1	5,42	16,5	5,47	16,9	5,53
	39	12,6	4,26	14,9	5,48	15,3	5,54	15,6	5,58	15,8	5,60	16,3	5,67	16,7	5,72
	41	12,6	4,38	14,8	5,52	15,2	5,58	15,4	5,61	15,7	5,64	16,2	5,68	16,2	5,76
	43	12,6	4,44	14,7	5,56	15,1	5,61	15,3	5,64	15,5	5,66	15,9	5,70	16,0	5,88
	45	12,6	4,49	14,6	5,61	14,9	5,67	15,2	5,69	15,4	5,71	15,6	5,71	15,8	6,01
	48	12,6	4,53	14,5	5,67	14,8	5,72	14,9	5,72	15,2	5,76	15,3	5,77	15,6	6,08
	50	11,5	4,23	13,3	5,29	13,6	5,33	13,7	5,34	14,0	5,37	14,1	5,38	14,3	5,67
	52	10,1	3,78	11,7	4,73	11,9	4,76	12,0	4,78	12,3	4,80	12,4	4,80	12,6	5,07
	55	8,7	3,33	10,0	4,16	10,2	4,20	10,4	4,21	10,6	4,22	10,6	4,24	10,8	4,46
110%	-15	11,5	1,65	13,7	1,86	15,9	2,21	17,1	2,49	18,2	2,73	19,5	2,84	20,0	3,03
	-12	11,5	1,68	13,7	1,90	15,9	2,26	17,1	2,54	18,2	2,79	19,5	2,90	20,0	3,09
	-10	11,5	1,72	13,7	1,94	15,9	2,30	17,1	2,59	18,2	2,85	19,5	2,96	20,0	3,16
	-8	11,5	1,75	13,7	1,98	15,9	2,35	17,1	2,64	18,2	2,91	19,5	3,02	20,0	3,22
	-5	11,5	1,79	13,7	2,02	15,9	2,40	17,1	2,70	18,2	2,97	19,5	3,08	20,0	3,29
	-2	11,5	1,82	13,7	2,05	15,9	2,42	17,1	2,72	18,2	2,99	19,5	3,12	20,0	3,30
	0	11,5	1,84	13,7	2,06	15,9	2,44	17,1	2,74	18,2	3,02	19,5	3,15	20,0	3,34
	2	11,5	1,88	13,7	2,08	15,9	2,48	17,1	2,77	18,2	3,06	19,5	3,19	20,0	3,39
	4	11,5	1,92	13,7	2,11	15,9	2,51	17,1	2,81	18,2	3,11	19,5	3,24	20,0	3,42
	6	11,5	1,94	13,7	2,13	15,9	2,53	17,1	2,86	18,2	3,14	19,5	3,27	20,0	3,47
	8	11,5	1,96	13,7	2,17	15,9	2,57	17,1	2,89	18,2	3,18	19,5	3,30	20,0	3,51
	10	11,5	1,96	13,7	2,39	15,9	2,84	17,1	3,06	18,2	3,30	19,5	3,39	20,0	3,50
	12	11,5	2,00	13,7	2,43	15,9	2,89	17,1	3,13	18,2	3,36	19,3	3,44	19,7	3,54
	14	11,5	2,03	13,7	2,48	15,9	2,95	17,1	3,18	18,2	3,42	19,0	3,47	19,5	3,57
	16	11,5	2,07	13,7	2,52	15,9	3,00	17,1	3,24	18,2	3,49	18,8	3,51	19,2	3,61
	18	11,5	2,11	13,7	2,57	15,9	3,06	17,1	3,33	18,2	3,66	18,5	3,69	19,0	3,72
	20	11,5	2,15	13,7	2,63	15,9	3,24	17,1	3,58	17,9	3,84	18,3	3,87	18,7	3,90
	21	11,5	2,17	13,7	2,70	15,9	3,36	17,1	3,71	17,8	3,93	18,2	3,96	18,6	3,99
	23	11,5	2,28	13,7	2,90	15,9	3,60	17,1	3,98	17,5	4,10	17,9	4,14	18,3	4,18
	25	11,5	2,43	13,7	3,10	15,9	3,85	17,1	4,27	17,3	4,28	17,7	4,32	18,1	4,36
	27	11,5	2,59	13,7	3,31	15,9	4,12	16,8	4,45	17,0	4,46	17,4	4,50	17,8	4,54
	29	11,5	2,76	13,7	3,53	15,9	4,41	16,6	4,63	16,8	4,65	17,2	4,69	17,6	4,73
	31	11,5	2,94	13,7	3,77	15,9	4,70	16,3	4,81	16,5	4,83	16,9	4,87	17,3	4,92
	33	11,5	3,13	13,7	4,02	15,8	4,96	16,1	4,99	16,3	5,01	16,7	5,06	17,1	5,11
	35	11,5	3,33	13,7	4,28	15,6	5,14	15,8	5,17	16,0	5,20	16,4	5,24	16,8	5,29
	37	11,5	3,54	13,7	4,56	15,3	5,33	15,6	5,35	15,7	5,38	16,2	5,43	16,6	5,48

Questo manuale è stato creato a scopo informativo. La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.

	39	11,5	3,76	13,7	4,86	15,1	5,51	15,3	5,53	15,5	5,56	15,9	5,62	16,3	5,67
	41	11,5	3,80	13,7	4,90	14,9	5,55	15,2	5,57	15,4	5,60	15,7	5,66	15,8	5,71
	43	11,5	3,84	13,7	4,96	14,8	5,58	15,0	5,61	15,3	5,64	15,5	5,68	15,6	5,83
	45	11,5	3,96	13,7	4,99	14,7	5,64	14,9	5,68	15,1	5,69	15,4	5,83	15,5	5,96
	48	11,5	4,10	13,7	5,40	14,5	5,66	14,6	5,71	15,0	5,74	15,1	5,84	15,3	6,01
	50	10,6	3,84	12,6	5,05	13,3	5,29	13,5	5,34	13,8	5,37	13,9	5,46	14,0	5,63
	52	9,3	3,42	11,1	4,51	11,6	4,73	11,8	4,77	12,1	4,80	12,2	4,88	12,3	5,03
	55	8,0	3,01	9,5	3,97	10,0	4,17	10,2	4,20	10,4	4,22	10,5	4,30	10,6	4,42
100%	-15	10,5	1,49	12,5	1,77	14,5	2,04	15,5	2,29	16,5	2,33	18,5	2,58	19,6	2,85
	-12	10,5	1,52	12,5	1,81	14,5	2,08	15,5	2,34	16,5	2,38	18,5	2,64	19,6	2,91
	-10	10,5	1,55	12,5	1,85	14,5	2,12	15,5	2,39	16,5	2,43	18,5	2,69	19,6	2,97
	-8	10,5	1,58	12,5	1,88	14,5	2,16	15,5	2,44	16,5	2,48	18,5	2,75	19,6	3,03
	-5	10,5	1,62	12,5	1,92	14,5	2,21	15,5	2,49	16,5	2,53	18,5	2,80	19,6	3,09
	-2	10,5	1,64	12,5	1,95	14,5	2,25	15,5	2,51	16,5	2,57	18,5	2,84	19,6	3,11
	0	10,5	1,66	12,5	1,97	14,5	2,29	15,5	2,54	16,5	2,59	18,5	2,89	19,6	3,15
	2	10,5	1,68	12,5	2,00	14,5	2,34	15,5	2,57	16,5	2,62	18,5	2,94	19,6	3,20
	4	10,5	1,70	12,5	2,03	14,5	2,37	15,5	2,61	16,5	2,66	18,5	2,97	19,6	3,23
	6	10,5	1,73	12,5	2,06	14,5	2,41	15,5	2,66	16,5	2,70	18,5	3,01	19,6	3,28
	8	10,5	1,76	12,5	2,10	14,5	2,46	15,5	2,71	16,5	2,75	18,5	3,06	19,6	3,34
	10	10,5	1,77	12,5	2,14	14,5	2,54	15,5	2,75	16,5	2,95	18,5	3,38	19,6	3,49
	12	10,5	1,80	12,5	2,19	14,5	2,59	15,5	2,79	16,5	3,01	18,5	3,44	19,3	3,52
	14	10,5	1,83	12,5	2,23	14,5	2,64	15,5	2,85	16,5	3,06	18,5	3,51	19,1	3,56
	16	10,5	1,87	12,5	2,27	14,5	2,69	15,5	2,90	16,5	3,13	18,4	3,55	18,8	3,60
	18	10,5	1,90	12,5	2,31	14,5	2,74	15,5	2,96	16,5	3,19	18,2	3,67	18,6	3,69
	20	10,5	1,94	12,5	2,36	14,5	2,82	15,5	3,11	16,5	3,42	17,9	3,84	18,3	3,87
	21	10,5	1,96	12,5	2,38	14,5	2,93	15,5	3,22	16,5	3,53	17,8	3,93	18,2	3,96
	23	10,5	2,01	12,5	2,54	14,5	3,13	15,5	3,45	16,5	3,79	17,6	4,11	17,9	4,14
	25	10,5	2,14	12,5	2,71	14,5	3,35	15,5	3,70	16,5	4,06	17,3	4,29	17,7	4,32
	27	10,5	2,28	12,5	2,89	14,5	3,58	15,5	3,96	16,5	4,34	17,1	4,47	17,4	4,51
	29	10,5	2,43	12,5	3,09	14,5	3,83	15,5	4,23	16,4	4,61	16,8	4,66	17,2	4,69
	31	10,5	2,59	12,5	3,29	14,5	4,08	15,5	4,51	16,2	4,79	16,6	4,83	16,9	4,88
	33	10,5	2,75	12,5	3,51	14,5	4,35	15,5	4,81	15,9	4,97	16,3	5,01	16,7	5,06
	35	10,5	2,92	12,5	3,73	14,5	4,64	15,5	5,13	15,7	5,15	16,1	5,20	16,4	5,24
	37	10,5	3,11	12,5	3,97	14,5	4,95	15,2	5,31	15,4	5,34	15,8	5,39	16,2	5,43
	39	10,5	3,30	12,5	4,22	14,5	5,26	15,0	5,49	15,2	5,52	15,6	5,57	15,9	5,62
	41	10,5	3,45	12,5	4,37	14,5	5,46	14,8	5,53	15,1	5,60	15,3	5,70	15,7	5,74
	43	10,5	3,61	12,5	4,53	14,5	5,56	14,5	5,59	14,9	5,66	15,4	5,74	15,4	5,80
	45	10,5	3,81	12,5	4,73	14,2	5,65	14,2	5,67	14,9	5,76	15,1	5,82	15,1	5,88
	48	10,5	3,98	12,5	4,90	13,6	5,66	13,6	5,74	14,3	5,86	14,3	5,89	14,8	5,94
	50	9,6	3,72	11,4	4,57	12,5	5,28	12,6	5,35	13,1	5,47	13,1	5,50	13,6	5,54
	52	8,4	3,32	10,0	4,09	11,0	4,72	11,0	4,78	11,5	4,89	11,5	4,91	12,0	4,95
	55	7,2	2,92	8,6	3,60	9,4	4,16	9,5	4,21	9,9	4,30	9,9	4,32	10,3	4,36
90%	-15	9,4	1,30	11,2	1,48	13,1	1,63	14,0	1,91	14,8	1,87	16,7	2,07	18,5	2,28
	-12	9,4	1,33	11,2	1,51	13,1	1,66	14,0	1,95	14,8	1,91	16,7	2,11	18,5	2,33
	-10	9,4	1,36	11,2	1,54	13,1	1,70	14,0	1,99	14,8	1,94	16,7	2,15	18,5	2,37
	-8	9,4	1,38	11,2	1,57	13,1	1,73	14,0	2,03	14,8	1,98	16,7	2,20	18,5	2,42
	-5	9,4	1,41	11,2	1,60	13,1	1,77	14,0	2,07	14,8	2,02	16,7	2,24	18,5	2,47

Questo manuale è stato creato a scopo informativo. La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.

	-2	9,4	1,43	11,2	1,62	13,1	1,80	14,0	2,09	14,8	2,05	16,7	2,27	18,5	2,49
	0	9,4	1,45	11,2	1,64	13,1	1,83	14,0	2,12	14,8	2,07	16,7	2,31	18,5	2,52
	2	9,4	1,47	11,2	1,66	13,1	1,87	14,0	2,14	14,8	2,10	16,7	2,35	18,5	2,56
	4	9,4	1,48	11,2	1,69	13,1	1,90	14,0	2,17	14,8	2,13	16,7	2,37	18,5	2,59
	6	9,4	1,51	11,2	1,72	13,1	1,93	14,0	2,22	14,8	2,16	16,7	2,41	18,5	2,63
	8	9,4	1,54	11,2	1,75	13,1	1,97	14,0	2,26	14,8	2,20	16,7	2,45	18,5	2,67
	10	9,4	1,58	11,2	1,91	13,1	2,25	14,0	2,43	14,8	2,61	16,7	2,99	18,5	3,37
	12	9,4	1,61	11,2	1,94	13,1	2,30	14,0	2,48	14,8	2,66	16,7	3,04	18,5	3,43
	14	9,4	1,64	11,2	1,98	13,1	2,34	14,0	2,52	14,8	2,71	16,7	3,10	18,5	3,49
	16	9,4	1,67	11,2	2,01	13,1	2,39	14,0	2,57	14,8	2,77	16,7	3,16	18,4	3,56
	18	9,4	1,69	11,2	2,05	13,1	2,43	14,0	2,62	14,8	2,82	16,7	3,22	18,2	3,67
	20	9,4	1,73	11,2	2,10	13,1	2,48	14,0	2,68	14,8	2,93	16,7	3,47	17,9	3,84
	21	9,4	1,74	11,2	2,12	13,1	2,52	14,0	2,77	14,8	3,03	16,7	3,59	17,8	3,93
	23	9,4	1,78	11,2	2,20	13,1	2,70	14,0	2,97	14,8	3,25	16,7	3,85	17,5	4,11
	25	9,4	1,87	11,2	2,35	13,1	2,88	14,0	3,17	14,8	3,47	16,7	4,12	17,3	4,29
	27	9,4	1,99	11,2	2,50	13,1	3,08	14,0	3,39	14,8	3,71	16,7	4,41	17,0	4,47
	29	9,4	2,12	11,2	2,67	13,1	3,29	14,0	3,62	14,8	3,97	16,5	4,61	16,8	4,65
	31	9,4	2,25	11,2	2,84	13,1	3,50	14,0	3,86	14,8	4,23	16,2	4,79	16,6	4,83
	33	9,4	2,39	11,2	3,02	13,1	3,73	14,0	4,12	14,8	4,52	16,0	4,98	16,3	5,01
	35	9,4	2,55	11,2	3,22	13,1	3,98	14,0	4,39	14,8	4,81	15,7	5,16	16,1	5,20
	37	9,4	2,70	11,2	3,42	13,1	4,23	14,0	4,67	14,8	5,13	15,4	5,34	15,8	5,38
	39	9,4	2,86	11,2	3,64	13,1	4,50	14,0	4,97	14,8	5,46	15,2	5,53	15,6	5,57
	41	9,4	2,96	11,2	3,80	13,1	4,67	14,0	5,10	14,8	5,50	15,1	5,67	15,5	5,70
	43	9,4	3,10	11,2	3,97	13,1	4,83	14,0	5,24	14,8	5,61	15,0	5,74	15,3	5,79
	45	9,4	3,30	11,2	4,16	13,1	5,03	14,0	5,41	14,8	5,77	15,0	5,80	15,1	5,87
	48	9,4	3,49	11,2	4,36	13,1	5,22	14,0	5,48	14,6	5,82	14,6	5,88	14,7	5,94
	50	8,6	3,25	10,3	4,07	12,0	4,88	12,9	5,12	13,4	5,43	13,5	5,49	13,5	5,55
	52	7,6	2,90	9,1	3,63	10,5	4,35	11,2	4,57	11,8	4,85	11,8	4,91	11,8	4,96
	55	6,5	2,56	7,8	3,20	9,1	3,83	9,7	4,03	10,1	4,27	10,2	4,32	10,2	4,37
80%	-15	8,4	1,04	10,0	1,07	11,6	1,25	12,4	1,16	13,2	1,55	14,8	1,78	16,4	2,04
	-12	8,4	1,06	10,0	1,10	11,6	1,27	12,4	1,19	13,2	1,58	14,8	1,82	16,4	2,08
	-10	8,4	1,08	10,0	1,12	11,6	1,30	12,4	1,21	13,2	1,61	14,8	1,86	16,4	2,13
	-8	8,4	1,10	10,0	1,14	11,6	1,33	12,4	1,24	13,2	1,65	14,8	1,89	16,4	2,17
	-5	8,4	1,13	10,0	1,16	11,6	1,35	12,4	1,26	13,2	1,68	14,8	1,93	16,4	2,21
	-2	8,4	1,14	10,0	1,18	11,6	1,37	12,4	1,27	13,2	1,70	14,8	1,95	16,4	2,23
	0	8,4	1,16	10,0	1,19	11,6	1,39	12,4	1,29	13,2	1,72	14,8	1,97	16,4	2,25
	2	8,4	1,17	10,0	1,21	11,6	1,41	12,4	1,35	13,2	1,75	14,8	2,01	16,4	2,28
	4	8,4	1,18	10,0	1,23	11,6	1,44	12,4	1,35	13,2	1,77	14,8	2,05	16,4	2,32
	6	8,4	1,21	10,0	1,25	11,6	1,46	12,4	1,39	13,2	1,80	14,8	2,08	16,4	2,36
	8	8,4	1,23	10,0	1,28	11,6	1,50	12,4	1,44	13,2	1,83	14,8	2,12	16,4	2,38
	10	8,4	1,40	10,0	1,68	11,6	1,98	12,4	2,13	13,2	2,28	14,8	2,61	16,4	2,94
	12	8,4	1,43	10,0	1,71	11,6	2,01	12,4	2,17	13,2	2,33	14,8	2,66	16,4	3,00
	14	8,4	1,45	10,0	1,74	11,6	2,05	12,4	2,21	13,2	2,37	14,8	2,70	16,4	3,05
	16	8,4	1,47	10,0	1,77	11,6	2,09	12,4	2,25	13,2	2,41	14,8	2,76	16,4	3,11
	18	8,4	1,50	10,0	1,81	11,6	2,13	12,4	2,30	13,2	2,46	14,8	2,82	16,4	3,17
	20	8,4	1,53	10,0	1,84	11,6	2,17	12,4	2,34	13,2	2,51	14,8	2,92	16,4	3,39
	21	8,4	1,54	10,0	1,85	11,6	2,19	12,4	2,37	13,2	2,57	14,8	3,02	16,4	3,51

Questo manuale è stato creato a scopo informativo. La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.

	23	8,4	1,57	10,0	1,90	11,6	2,30	12,4	2,52	13,2	2,75	14,8	3,24	16,4	3,77
	25	8,4	1,62	10,0	2,01	11,6	2,46	12,4	2,69	13,2	2,93	14,8	3,47	16,4	4,03
	27	8,4	1,72	10,0	2,14	11,6	2,61	12,4	2,87	13,2	3,13	14,8	3,70	16,4	4,32
	29	8,4	1,83	10,0	2,28	11,6	2,79	12,4	3,06	13,2	3,35	14,8	3,95	16,4	4,61
	31	8,4	1,94	10,0	2,43	11,6	2,97	12,4	3,26	13,2	3,57	14,8	4,22	16,2	4,79
	33	8,4	2,07	10,0	2,58	11,6	3,16	12,4	3,47	13,2	3,80	14,8	4,50	15,9	4,97
	35	8,4	2,19	10,0	2,75	11,6	3,36	12,4	3,69	13,2	4,05	14,8	4,79	15,7	5,15
	37	8,4	2,32	10,0	2,91	11,6	3,58	12,4	3,94	13,2	4,31	14,8	5,11	15,4	5,33
	39	8,4	2,46	10,0	3,11	11,6	3,80	12,4	4,19	13,2	4,59	14,8	5,44	15,2	5,52
	41	8,4	2,52	10,0	3,13	11,6	3,86	12,4	4,30	13,2	4,67	14,8	5,58	15,1	5,62
	43	8,4	2,59	10,0	3,16	11,6	3,92	12,4	4,37	13,2	4,73	14,8	5,65	15,0	5,68
	45	8,4	2,67	10,0	3,20	11,6	3,99	12,4	4,46	13,2	4,82	14,8	5,71	14,8	5,77
	48	8,4	2,75	10,0	3,22	11,6	4,05	12,4	4,52	13,2	4,85	14,6	5,76	14,7	5,84
	50	7,7	2,57	9,1	3,01	10,6	3,78	11,4	4,22	12,2	4,54	13,5	5,38	13,5	5,46
	52	6,8	2,30	8,0	2,68	9,3	3,38	10,0	3,77	10,7	4,05	11,8	4,81	11,9	4,88
70%	55	5,8	2,02	6,9	2,37	8,0	2,98	8,6	3,32	9,2	3,56	10,2	4,23	10,2	4,30
	-15	7,3	0,84	8,7	0,87	10,1	1,01	10,9	1,17	11,6	1,26	13,0	1,45	14,4	1,66
	-12	7,3	0,86	8,7	0,89	10,1	1,03	10,9	1,19	11,6	1,28	13,0	1,48	14,4	1,69
	-10	7,3	0,88	8,7	0,91	10,1	1,05	10,9	1,22	11,6	1,31	13,0	1,51	14,4	1,72
	-8	7,3	0,90	8,7	0,93	10,1	1,08	10,9	1,24	11,6	1,34	13,0	1,54	14,4	1,76
	-5	7,3	0,91	8,7	0,94	10,1	1,10	10,9	1,27	11,6	1,36	13,0	1,57	14,4	1,79
	-2	7,3	0,93	8,7	0,95	10,1	1,11	10,9	1,27	11,6	1,38	13,0	1,58	14,4	1,81
	0	7,3	0,94	8,7	0,97	10,1	1,13	10,9	1,28	11,6	1,40	13,0	1,60	14,4	1,83
	2	7,3	0,95	8,7	0,98	10,1	1,14	10,9	1,31	11,6	1,42	13,0	1,63	14,4	1,85
	4	7,3	0,96	8,7	1,00	10,1	1,16	10,9	1,34	11,6	1,44	13,0	1,66	14,4	1,88
	6	7,3	0,98	8,7	1,02	10,1	1,19	10,9	1,36	11,6	1,46	13,0	1,69	14,4	1,91
	8	7,3	1,00	8,7	1,04	10,1	1,21	10,9	1,38	11,6	1,49	13,0	1,72	14,4	1,93
	10	7,3	1,22	8,7	1,47	10,1	1,71	10,9	1,84	11,6	1,97	13,0	2,24	14,4	2,52
	12	7,3	1,25	8,7	1,49	10,1	1,74	10,9	1,87	11,6	2,01	13,0	2,28	14,4	2,57
	14	7,3	1,27	8,7	1,51	10,1	1,77	10,9	1,90	11,6	2,04	13,0	2,32	14,4	2,61
	16	7,3	1,29	8,7	1,54	10,1	1,81	10,9	1,94	11,6	2,08	13,0	2,37	14,4	2,66
	18	7,3	1,31	8,7	1,57	10,1	1,84	10,9	1,98	11,6	2,12	13,0	2,41	14,4	2,72
	20	7,3	1,34	8,7	1,60	10,1	1,87	10,9	2,01	11,6	2,16	13,0	2,46	14,4	2,79
	21	7,3	1,35	8,7	1,61	10,1	1,89	10,9	2,03	11,6	2,18	13,0	2,50	14,4	2,89
	23	7,3	1,37	8,7	1,64	10,1	1,93	10,9	2,10	11,6	2,29	13,0	2,68	14,4	3,10
	25	7,3	1,40	8,7	1,71	10,1	2,05	10,9	2,25	11,6	2,44	13,0	2,86	14,4	3,31
	27	7,3	1,48	8,7	1,82	10,1	2,19	10,9	2,39	11,6	2,61	13,0	3,06	14,4	3,54
	29	7,3	1,57	8,7	1,93	10,1	2,33	10,9	2,55	11,6	2,77	13,0	3,26	14,4	3,78
	31	7,3	1,66	8,7	2,05	10,1	2,48	10,9	2,71	11,6	2,95	13,0	3,47	14,4	4,03
	33	7,3	1,76	8,7	2,18	10,1	2,64	10,9	2,88	11,6	3,15	13,0	3,70	14,4	4,30
	35	7,3	1,87	8,7	2,31	10,1	2,80	10,9	3,07	11,6	3,35	13,0	3,94	14,4	4,59
	37	7,3	1,97	8,7	2,45	10,1	2,98	10,9	3,26	11,6	3,56	13,0	4,20	14,4	4,88
	39	7,3	2,09	8,7	2,59	10,1	3,16	10,9	3,47	11,6	3,78	13,0	4,46	14,4	5,20
	41	7,3	2,18	8,7	2,69	10,1	3,25	10,9	3,58	11,6	3,90	13,0	4,65	14,4	5,43
	43	7,3	2,36	8,7	2,87	10,1	3,39	10,9	3,77	11,6	4,01	13,0	4,81	14,4	5,60
	45	7,3	2,41	8,7	2,93	10,1	3,46	10,9	3,83	11,6	4,21	13,0	5,08	14,4	5,82
	48	7,3	2,46	8,7	2,95	10,1	3,50	10,9	3,90	11,6	4,33	13,0	5,31	14,4	5,96

Questo manuale è stato creato a scopo informativo. La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.

	50	6,7	2,31	8,1	2,77	9,3	3,26	10,0	3,64	10,6	4,04	11,9	4,96	13,3	5,56
	52	5,9	2,07	7,1	2,47	8,2	2,91	8,7	3,25	9,3	3,61	10,4	4,43	11,6	4,96
	55	5,1	1,81	6,0	2,17	7,0	2,57	7,5	2,86	8,0	3,18	9,0	3,89	10,0	4,37
60%	-15	6,3	0,68	7,5	0,74	8,7	0,82	9,3	1,04	9,9	1,14	11,1	1,27	12,3	1,45
	-12	6,3	0,69	7,5	0,76	8,7	0,83	9,3	1,07	9,9	1,16	11,1	1,29	12,3	1,48
	-10	6,3	0,71	7,5	0,77	8,7	0,85	9,3	1,09	9,9	1,19	11,1	1,32	12,3	1,51
	-8	6,3	0,72	7,5	0,79	8,7	0,87	9,3	1,11	9,9	1,21	11,1	1,35	12,3	1,54
	-5	6,3	0,74	7,5	0,80	8,7	0,89	9,3	1,13	9,9	1,24	11,1	1,37	12,3	1,58
	-2	6,3	0,75	7,5	0,81	8,7	0,90	9,3	1,15	9,9	1,26	11,1	1,39	12,3	1,59
	0	6,3	0,76	7,5	0,82	8,7	0,91	9,3	1,16	9,9	1,27	11,1	1,41	12,3	1,61
	2	6,3	0,77	7,5	0,83	8,7	0,92	9,3	1,19	9,9	1,29	11,1	1,44	12,3	1,63
	4	6,3	0,77	7,5	0,85	8,7	0,94	9,3	1,20	9,9	1,32	11,1	1,47	12,3	1,65
	6	6,3	0,79	7,5	0,86	8,7	0,96	9,3	1,23	9,9	1,34	11,1	1,50	12,3	1,69
	8	6,3	0,80	7,5	0,88	8,7	0,98	9,3	1,25	9,9	1,37	11,1	1,52	12,3	1,72
	10	6,3	1,07	7,5	1,26	8,7	1,46	9,3	1,56	9,9	1,67	11,1	1,89	12,3	2,12
	12	6,3	1,09	7,5	1,28	8,7	1,49	9,3	1,59	9,9	1,69	11,1	1,92	12,3	2,15
	14	6,3	1,11	7,5	1,30	8,7	1,51	9,3	1,62	9,9	1,73	11,1	1,96	12,3	2,19
	16	6,3	1,12	7,5	1,32	8,7	1,54	9,3	1,65	9,9	1,76	11,1	1,99	12,3	2,23
	18	6,3	1,14	7,5	1,34	8,7	1,56	9,3	1,67	9,9	1,79	11,1	2,03	12,3	2,28
	20	6,3	1,15	7,5	1,37	8,7	1,59	9,3	1,71	9,9	1,83	11,1	2,07	12,3	2,32
	21	6,3	1,17	7,5	1,38	8,7	1,60	9,3	1,72	9,9	1,84	11,1	2,09	12,3	2,34
	23	6,3	1,18	7,5	1,40	8,7	1,63	9,3	1,76	9,9	1,87	11,1	2,17	12,3	2,50
	25	6,3	1,20	7,5	1,42	8,7	1,69	9,3	1,84	9,9	1,99	11,1	2,32	12,3	2,66
	27	6,3	1,25	7,5	1,51	8,7	1,81	9,3	1,96	9,9	2,12	11,1	2,47	12,3	2,84
	29	6,3	1,32	7,5	1,60	8,7	1,92	9,3	2,09	9,9	2,26	11,1	2,64	12,3	3,04
	31	6,3	1,40	7,5	1,70	8,7	2,04	9,3	2,22	9,9	2,41	11,1	2,80	12,3	3,23
	33	6,3	1,48	7,5	1,81	8,7	2,16	9,3	2,36	9,9	2,56	11,1	2,98	12,3	3,44
	35	6,3	1,57	7,5	1,92	8,7	2,30	9,3	2,50	9,9	2,72	11,1	3,17	12,3	3,67
	37	6,3	1,66	7,5	2,03	8,7	2,43	9,3	2,66	9,9	2,88	11,1	3,38	12,3	3,90
	39	6,3	1,75	7,5	2,14	8,7	2,58	9,3	2,81	9,9	3,06	11,1	3,58	12,3	4,15
	41	6,3	1,81	7,5	2,24	8,7	2,67	9,3	2,93	9,9	3,18	11,1	3,75	12,3	4,34
	43	6,3	1,86	7,5	2,33	8,7	2,77	9,3	3,02	9,9	3,29	11,1	3,91	12,3	4,53
	45	6,3	1,95	7,5	2,45	8,7	2,88	9,3	3,13	9,9	3,45	11,1	4,09	12,3	4,78
	48	6,3	2,02	7,5	2,55	8,7	2,98	9,3	3,20	9,9	3,58	11,1	4,23	12,3	5,01
	50	5,8	1,89	6,9	2,38	8,0	2,78	8,6	3,00	9,1	3,34	10,2	3,96	11,4	4,67
	52	5,0	1,69	6,0	2,13	7,0	2,49	7,5	2,68	8,0	2,99	8,9	3,53	10,0	4,17
	55	4,4	1,49	5,2	1,87	6,0	2,19	6,4	2,35	6,9	2,63	7,7	3,11	8,6	3,67
50%	-15	5,2	0,59	6,3	0,64	7,3	0,70	7,8	0,97	8,2	1,00	9,2	1,14	10,3	1,23
	-12	5,2	0,59	6,3	0,65	7,3	0,71	7,8	0,98	8,2	1,01	9,2	1,15	10,3	1,24
	-10	5,2	0,60	6,3	0,65	7,3	0,72	7,8	0,99	8,2	1,02	9,2	1,16	10,3	1,25
	-8	5,2	0,60	6,3	0,66	7,3	0,73	7,8	1,00	8,2	1,03	9,2	1,18	10,3	1,27
	-5	5,2	0,61	6,3	0,67	7,3	0,73	7,8	1,01	8,2	1,04	9,2	1,19	10,3	1,28
	-2	5,2	0,62	6,3	0,67	7,3	0,74	7,8	1,03	8,2	1,06	9,2	1,20	10,3	1,30
	0	5,2	0,63	6,3	0,68	7,3	0,76	7,8	1,03	8,2	1,07	9,2	1,22	10,3	1,32
	2	5,2	0,64	6,3	0,69	7,3	0,76	7,8	1,04	8,2	1,09	9,2	1,23	10,3	1,34
	4	5,2	0,64	6,3	0,70	7,3	0,78	7,8	1,04	8,2	1,12	9,2	1,26	10,3	1,38
	6	5,2	0,66	6,3	0,71	7,3	0,79	7,8	1,05	8,2	1,14	9,2	1,28	10,3	1,42

Questo manuale è stato creato a scopo informativo. La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.

8	5,2	0,67	6,3	0,73	7,3	0,81	7,8	1,05	8,2	1,15	9,2	1,30	10,3	1,46
10	5,2	0,93	6,3	1,07	7,3	1,22	7,8	1,29	8,2	1,38	9,2	1,56	10,3	1,74
12	5,2	0,93	6,3	1,09	7,3	1,24	7,8	1,32	8,2	1,41	9,2	1,58	10,3	1,76
14	5,2	0,95	6,3	1,10	7,3	1,26	7,8	1,35	8,2	1,43	9,2	1,61	10,3	1,80
16	5,2	0,96	6,3	1,11	7,3	1,28	7,8	1,37	8,2	1,45	9,2	1,64	10,3	1,83
18	5,2	0,98	6,3	1,13	7,3	1,30	7,8	1,39	8,2	1,48	9,2	1,67	10,3	1,86
20	5,2	0,99	6,3	1,15	7,3	1,32	7,8	1,41	8,2	1,51	9,2	1,69	10,3	1,90
21	5,2	1,00	6,3	1,16	7,3	1,33	7,8	1,42	8,2	1,52	9,2	1,72	10,3	1,92
23	5,2	1,01	6,3	1,18	7,3	1,36	7,8	1,45	8,2	1,55	9,2	1,74	10,3	1,96
25	5,2	1,02	6,3	1,20	7,3	1,38	7,8	1,48	8,2	1,60	9,2	1,83	10,3	2,09
27	5,2	1,04	6,3	1,24	7,3	1,46	7,8	1,58	8,2	1,69	9,2	1,95	10,3	2,23
29	5,2	1,10	6,3	1,31	7,3	1,55	7,8	1,67	8,2	1,81	9,2	2,07	10,3	2,37
31	5,2	1,16	6,3	1,39	7,3	1,64	7,8	1,78	8,2	1,92	9,2	2,21	10,3	2,52
33	5,2	1,23	6,3	1,47	7,3	1,74	7,8	1,88	8,2	2,03	9,2	2,34	10,3	2,68
35	5,2	1,30	6,3	1,56	7,3	1,84	7,8	1,99	8,2	2,15	9,2	2,49	10,3	2,85
37	5,2	1,37	6,3	1,65	7,3	1,95	7,8	2,11	8,2	2,28	9,2	2,64	10,3	3,03
39	5,2	1,45	6,3	1,74	7,3	2,06	7,8	2,23	8,2	2,42	9,2	2,80	10,3	3,22
41	5,2	1,51	6,3	1,81	7,3	2,14	7,8	2,34	8,2	2,53	9,2	2,95	10,3	3,37
43	5,2	1,60	6,3	1,94	7,3	2,21	7,8	2,44	8,2	2,59	9,2	3,10	10,3	3,51
45	5,2	1,64	6,3	1,98	7,3	2,36	7,8	2,63	8,2	2,70	9,2	3,40	10,3	3,81
48	5,2	1,67	6,3	2,03	7,3	2,49	7,8	2,81	8,2	2,83	9,2	3,67	10,3	4,10
50	4,8	1,57	5,8	1,90	6,7	2,33	7,1	2,61	7,6	2,63	8,5	3,43	9,5	3,83
52	4,2	1,40	5,0	1,70	5,8	2,08	6,3	2,34	6,7	2,35	7,5	3,06	8,3	3,42
55	3,6	1,23	4,4	1,50	5,0	1,83	5,4	2,06	5,7	2,07	6,4	2,70	7,2	3,01

Questo manuale è stato creato a scopo informativo. La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.

Unità Esterne Modello AT-IDV-V160WHN8-R32 | Prestazioni in riscaldamento

% Connessione	Temp. Aria Esterna		Temperatura aria interna °C BS											
			16,0		18,0		20,0		21,0		22,0		24,0	
			Resa	Assorbita	Resa	Assorbita	Resa	Assorbita	Resa	Assorbita	Resa	Assorbita	Resa	Assorbita
	°C BS	°C BU	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW
130%	-13,7	-15	13,92	3,83	13,59	3,86	13,56	4,14	13,53	4,22	13,50	4,30	13,48	4,46
	-11,8	-13	14,12	3,90	13,79	3,93	13,76	4,21	13,73	4,29	13,71	4,37	13,68	4,53
	-9,8	-11	14,33	3,98	13,99	4,01	13,96	4,30	13,94	4,38	13,91	4,46	13,88	4,62
	-9,5	-10	14,44	4,01	14,09	4,04	14,06	4,32	14,04	4,40	14,01	4,48	13,98	4,64
	-8,5	-9,1	14,54	4,06	14,19	4,08	14,17	4,37	14,14	4,45	14,11	4,53	14,08	4,69
	-7	-7,6	14,69	4,14	14,35	4,16	14,32	4,45	14,29	4,53	14,26	4,61	14,23	4,77
	-5	-5,6	15,83	4,25	15,46	4,27	15,43	4,56	15,40	4,64	15,37	4,72	15,04	4,88
	-3	-3,7	16,04	4,30	15,66	4,32	15,63	4,61	15,60	4,69	15,57	4,77	15,04	4,93
	0	-0,7	16,35	4,40	16,01	4,42	15,87	4,68	15,93	4,79	15,57	4,77	15,04	5,02
	3	2,2	16,86	4,13	16,32	4,14	16,29	4,41	15,93	4,48	15,57	4,63	15,04	5,03
	5	4,1	17,35	3,91	16,68	3,91	16,65	4,17	15,93	4,23	15,57	4,38	15,04	4,75
	7	6	17,35	3,90	16,68	3,90	16,65	4,15	15,93	4,21	15,57	4,35	15,04	4,73
	9	7,9	17,35	3,95	16,68	3,95	16,65	4,20	15,93	4,27	15,57	4,41	15,04	4,69
	11	9,8	17,35	4,01	16,68	4,00	16,65	4,26	15,93	4,32	15,57	4,46	15,04	4,39
	13	11,8	17,35	4,07	16,68	4,06	16,65	4,31	15,93	4,38	15,57	4,49	15,04	4,07
	15	13,7	17,35	4,12	16,68	4,11	16,65	4,37	15,93	4,43	15,57	4,20	15,04	3,78
120%	-13,7	-15	13,90	3,87	13,57	3,90	13,55	4,19	13,52	4,26	13,49	4,34	13,46	4,50
	-11,8	-13	14,11	3,94	13,78	3,97	13,75	4,26	13,72	4,34	13,69	4,41	13,67	4,57
	-9,8	-11	14,32	4,03	13,98	4,06	13,95	4,34	13,92	4,42	13,90	4,50	13,87	4,66
	-9,5	-10	14,42	4,06	14,08	4,08	14,05	4,37	14,02	4,45	14,00	4,53	13,97	4,68
	-8,5	-9,1	14,53	4,11	14,18	4,13	14,15	4,42	14,13	4,50	14,10	4,57	14,07	4,73
	-7	-7,6	14,68	4,18	14,34	4,21	14,31	4,50	14,28	4,57	14,25	4,65	14,22	4,81
	-5	-5,6	15,82	4,30	15,45	4,31	15,42	4,61	15,39	4,69	15,36	4,77	14,77	4,93
	-3	-3,7	16,03	4,36	15,66	4,37	15,63	4,66	15,59	4,74	15,56	4,82	14,77	4,98
	0	-0,7	16,34	4,46	15,96	4,46	15,93	4,76	15,90	4,84	15,56	4,82	14,77	5,07
	3	2,2	16,66	4,18	16,32	4,19	16,29	4,46	15,90	4,48	15,56	4,77	14,77	5,09
	5	4,1	17,03	3,96	16,38	3,96	16,35	4,22	15,90	4,23	15,56	4,51	14,77	4,77
	7	6	17,03	3,95	16,38	3,94	16,35	4,20	15,90	4,21	15,56	4,48	14,77	4,47
	9	7,9	17,03	4,00	16,38	4,00	16,35	4,25	15,90	4,27	15,56	4,63	14,77	4,16
	11	9,8	17,03	4,06	16,38	4,05	16,35	4,31	15,90	4,32	15,56	4,33	14,77	3,87
	13	11,8	17,03	4,12	16,38	4,11	16,35	4,44	15,90	4,38	15,56	4,02	14,77	3,58
	15	13,7	17,03	4,18	16,38	4,17	16,35	4,15	15,90	4,43	15,56	3,74	14,77	3,32
110%	-13,7	-15	13,85	3,92	13,52	3,95	13,50	4,23	13,47	4,31	13,44	4,39	13,41	4,55
	-11,8	-13	14,06	3,99	13,73	4,02	13,70	4,31	13,67	4,39	13,64	4,46	13,62	4,62
	-9,8	-11	14,27	4,08	13,93	4,11	13,90	4,40	13,87	4,47	13,85	4,55	13,82	4,71

Questo manuale è stato creato a scopo informativo. La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.

	-9,5	-10	14,37	4,11	14,08	4,13	14,05	4,42	14,02	4,50	14,00	4,58	13,97	4,74
	-8,5	-9,1	14,48	4,16	14,13	4,18	14,10	4,47	14,08	4,55	14,05	4,63	14,02	4,79
	-7	-7,6	14,63	4,24	14,28	4,26	14,26	4,55	14,23	4,63	14,20	4,71	14,17	4,87
	-5	-5,6	15,77	4,36	15,40	4,37	15,37	4,67	15,34	4,75	15,31	4,83	14,43	4,99
	-3	-3,7	15,98	4,42	15,61	4,43	15,58	4,72	15,54	4,80	15,51	4,88	14,43	5,04
	0	-0,7	16,29	4,52	15,91	4,52	15,88	4,82	15,85	4,90	15,51	4,91	14,43	4,98
	3	2,2	16,61	4,24	16,00	4,24	15,97	4,52	15,85	4,48	15,51	4,93	14,43	4,51
	5	4,1	16,64	4,02	16,00	4,02	15,97	4,28	15,85	4,23	15,51	4,73	14,43	4,22
	7	6	16,64	4,00	16,00	4,00	15,97	4,26	15,85	4,21	15,51	4,43	14,43	3,92
	9	7,9	16,64	4,06	16,00	4,06	15,97	4,31	15,85	4,27	15,51	4,13	14,43	3,65
	11	9,8	16,64	4,12	16,00	4,11	15,97	4,14	15,85	4,32	15,51	3,85	14,43	3,37
	13	11,8	16,64	4,18	16,00	4,20	15,97	3,85	15,85	4,38	15,51	3,55	14,43	3,14
	15	13,7	16,64	4,24	16,00	3,92	15,97	3,57	15,85	4,43	15,51	3,28	14,43	2,96
	-13,7	-15	13,33	3,98	13,28	4,01	13,25	4,29	13,22	4,37	13,20	4,45	13,17	4,61
100%	-11,8	-13	13,53	4,05	13,47	4,08	13,45	4,37	13,42	4,45	13,39	4,52	13,37	4,68
	-9,8	-11	13,63	4,15	13,62	4,17	13,59	4,46	13,57	4,54	13,54	4,62	13,51	4,78
	-9,5	-10	13,73	4,18	13,67	4,20	13,64	4,49	13,62	4,56	13,59	4,64	13,56	4,80
	-8,5	-9,1	13,88	4,23	13,87	4,24	13,84	4,54	13,81	4,61	13,79	4,69	13,76	4,85
	-7	-7,6	14,20	4,31	14,14	4,32	14,12	4,62	14,09	4,70	14,06	4,78	13,95	4,94
	-5	-5,6	15,16	4,43	15,10	4,44	15,07	4,74	15,04	4,82	15,01	4,90	14,08	5,13
	-3	-3,7	15,46	4,49	15,40	4,50	15,37	4,80	15,34	4,88	15,31	4,96	14,08	4,85
	0	-0,7	15,55	4,51	15,62	4,54	15,50	4,81	15,34	4,84	15,31	4,91	14,08	4,38
	3	2,2	15,76	4,32	15,62	4,32	15,50	4,65	15,34	4,48	15,31	4,45	14,08	3,95
	5	4,1	15,92	4,09	15,62	4,08	15,50	4,36	15,34	4,23	15,31	4,16	14,08	3,67
	7	6	15,92	4,07	15,62	4,07	15,50	4,08	15,34	4,21	15,31	3,87	14,08	3,40
	9	7,9	15,92	4,13	15,62	4,12	15,50	3,81	15,34	4,27	15,31	3,60	14,08	3,16
	11	9,8	15,92	4,20	15,62	3,85	15,50	3,55	15,34	4,32	15,31	3,33	14,08	2,96
	13	11,8	15,92	4,12	15,62	3,57	15,50	3,27	15,34	4,38	15,31	3,10	14,08	2,76
	15	13,7	15,92	3,84	15,62	3,31	15,50	3,02	15,34	4,43	15,31	2,91	14,08	2,58
90%	-13,7	-15	13,09	4,05	13,03	4,07	13,00	4,36	12,98	4,44	12,95	4,52	12,65	4,68
	-11,8	-13	13,28	4,13	13,23	4,15	13,20	4,44	13,17	4,52	13,15	4,60	12,65	4,76
	-9,8	-11	13,48	4,22	13,47	4,24	13,45	4,53	13,42	4,61	13,39	4,69	12,65	4,85
	-9,5	-10	13,58	4,25	13,57	4,27	13,55	4,56	13,52	4,64	13,49	4,72	12,65	4,96
	-8,5	-9,1	13,68	4,31	13,62	4,32	13,59	4,62	13,57	4,69	13,54	4,77	12,65	4,88
	-7	-7,6	13,83	4,39	13,82	4,40	13,79	4,70	13,76	4,78	13,74	4,86	12,65	4,74
	-5	-5,6	14,91	4,51	14,86	4,52	14,83	4,83	14,39	4,91	13,81	4,99	12,65	4,52
	-3	-3,7	15,11	4,58	15,05	4,58	14,97	4,89	14,39	4,95	13,81	4,71	12,65	4,24
	0	-0,7	15,11	4,61	15,05	4,69	14,97	4,72	14,39	4,49	13,81	4,26	12,65	3,80
	3	2,2	15,11	4,64	15,05	4,57	14,97	4,27	14,39	4,05	13,81	3,83	12,65	3,38
	5	4,1	15,11	4,39	15,05	4,28	14,97	3,98	14,39	3,77	13,81	3,56	12,65	3,17
	7	6	15,11	4,47	15,05	4,00	14,97	3,71	14,39	3,50	13,81	3,30	12,65	2,95
	9	7,9	15,11	4,18	15,05	3,72	14,97	3,45	14,39	3,24	13,81	3,07	12,65	2,75
	11	9,8	15,11	3,90	15,05	3,46	14,97	3,18	14,39	3,02	13,81	2,87	12,65	2,57
	13	11,8	15,11	3,61	15,05	3,18	14,97	2,97	14,39	2,82	13,81	2,67	12,65	2,38
	15	13,7	15,11	3,33	15,05	2,96	14,97	2,79	14,39	2,64	13,81	2,49	12,65	2,22
80%	-13,7	-15	13,04	4,14	12,98	4,16	12,95	4,45	12,76	4,53	12,28	4,61	11,23	4,76
	-11,8	-13	13,23	4,22	13,18	4,24	13,15	4,53	12,76	4,61	12,28	4,69	11,23	4,65
	-9,8	-11	13,43	4,32	13,38	4,33	13,29	4,63	12,76	4,71	12,28	4,86	11,23	4,50
	-9,5	-10	13,53	4,35	13,38	4,36	13,29	4,66	12,76	4,74	12,28	4,76	11,23	4,38

Questo manuale è stato creato a scopo informativo. La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.

	-8,5	-9,1	13,63	4,40	13,38	4,42	13,29	4,72	12,76	4,87	12,28	4,68	11,23	4,30
	-7	-7,6	13,67	4,49	13,38	4,50	13,29	4,81	12,76	4,73	12,28	4,54	11,23	4,13
	-5	-5,6	13,67	4,62	13,38	4,63	13,29	4,71	12,76	4,52	12,28	4,32	11,23	3,91
	-3	-3,7	13,67	4,69	13,38	4,68	13,29	4,44	12,76	4,24	12,28	4,04	11,23	3,63
	0	-0,7	13,67	4,76	13,38	4,25	13,29	4,00	12,76	3,80	12,28	3,61	11,23	3,23
	3	2,2	13,67	4,33	13,38	3,83	13,29	3,59	12,76	3,40	12,28	3,23	11,23	2,93
	5	4,1	13,67	4,04	13,38	3,57	13,29	3,32	12,76	3,17	12,28	3,02	11,23	2,74
	7	6	13,67	3,77	13,38	3,31	13,29	3,09	12,76	2,94	12,28	2,79	11,23	2,51
	9	7,9	13,67	3,50	13,38	3,05	13,29	2,88	12,76	2,74	12,28	2,62	11,23	2,35
	11	9,8	13,67	3,23	13,38	2,87	13,29	2,68	12,76	2,56	12,28	2,43	11,23	2,18
	13	11,8	13,67	2,99	13,38	2,66	13,29	2,50	12,76	2,37	12,28	2,25	11,23	2,02
	15	13,7	13,67	2,80	13,38	2,48	13,29	2,32	12,76	2,21	12,28	2,09	11,23	1,88
70%	-13,7	-15	11,93	4,25	11,70	4,27	11,65	4,57	11,18	4,65	10,75	4,53	9,86	4,26
	-11,8	-13	11,93	4,34	11,70	4,35	11,65	4,68	11,18	4,54	10,75	4,40	9,86	4,10
	-9,8	-11	11,93	4,44	11,70	4,45	11,65	4,54	11,18	4,39	10,75	4,24	9,86	3,91
	-9,5	-10	11,93	4,48	11,70	4,57	11,65	4,43	11,18	4,28	10,75	4,12	9,86	3,79
	-8,5	-9,1	11,93	4,53	11,70	4,51	11,65	4,35	11,18	4,20	10,75	4,03	9,86	3,70
	-7	-7,6	11,93	4,63	11,70	4,37	11,65	4,20	11,18	4,04	10,75	3,87	9,86	3,52
	-5	-5,6	11,93	4,62	11,70	4,17	11,65	3,99	11,18	3,82	10,75	3,64	9,86	3,29
	-3	-3,7	11,93	4,36	11,70	3,92	11,65	3,71	11,18	3,55	10,75	3,38	9,86	3,07
	0	-0,7	11,93	3,93	11,70	3,51	11,65	3,30	11,18	3,16	10,75	3,02	9,86	2,75
	3	2,2	11,93	3,53	11,70	3,12	11,65	2,97	11,18	2,85	10,75	2,73	9,86	2,49
	5	4,1	11,93	3,27	11,70	2,92	11,65	2,78	11,18	2,67	10,75	2,55	9,86	2,33
	7	6	11,93	3,04	11,70	2,70	11,65	2,55	11,18	2,43	10,75	2,32	9,86	2,09
	9	7,9	11,93	2,81	11,70	2,51	11,65	2,38	11,18	2,27	10,75	2,17	9,86	1,96
	11	9,8	11,93	2,64	11,70	2,34	11,65	2,21	11,18	2,11	10,75	2,01	9,86	1,84
	13	11,8	11,93	2,44	11,70	2,16	11,65	2,04	11,18	1,96	10,75	1,86	9,86	1,73
	15	13,7	11,93	2,26	11,70	2,02	11,65	1,89	11,18	1,81	10,75	1,75	9,86	1,62
60%	-13,7	-15	10,24	4,41	10,07	4,25	9,96	4,19	9,59	4,08	9,17	3,96	8,44	3,72
	-11,8	-13	10,24	4,47	10,07	4,13	9,96	4,04	9,59	3,92	9,17	3,79	8,44	3,53
	-9,8	-11	10,24	4,33	10,07	3,98	9,96	3,86	9,59	3,73	9,17	3,59	8,44	3,32
	-9,5	-10	10,24	4,23	10,07	3,87	9,96	3,74	9,59	3,61	9,17	3,47	8,44	3,18
	-8,5	-9,1	10,24	4,15	10,07	3,78	9,96	3,65	9,59	3,51	9,17	3,38	8,44	3,09
	-7	-7,6	10,24	4,01	10,07	3,64	9,96	3,48	9,59	3,35	9,17	3,20	8,44	2,93
	-5	-5,6	10,24	3,79	10,07	3,42	9,96	3,26	9,59	3,13	9,17	3,00	8,44	2,75
	-3	-3,7	10,24	3,54	10,07	3,17	9,96	3,02	9,59	2,90	9,17	2,78	8,44	2,55
	0	-0,7	10,24	3,14	10,07	2,82	9,96	2,70	9,59	2,60	9,17	2,50	8,44	2,29
	3	2,2	10,24	2,82	10,07	2,54	9,96	2,44	9,59	2,34	9,17	2,25	8,44	2,10
	5	4,1	10,24	2,63	10,07	2,37	9,96	2,28	9,59	2,19	9,17	2,11	8,44	1,93
	7	6	10,24	2,41	10,07	2,15	9,96	2,04	9,59	1,95	9,17	1,87	8,44	1,74
	9	7,9	10,24	2,23	10,07	2,01	9,96	1,90	9,59	1,83	9,17	1,78	8,44	1,67
	11	9,8	10,24	2,08	10,07	1,85	9,96	1,78	9,59	1,72	9,17	1,67	8,44	1,56
	13	11,8	10,24	1,90	10,07	1,71	9,96	1,67	9,59	1,63	9,17	1,57	8,44	1,47
	15	13,7	10,24	1,76	10,07	1,61	9,96	1,57	9,59	1,52	9,17	1,48	8,44	1,38
50%	-13,7	-15	8,55	3,90	8,39	3,62	8,33	3,56	7,96	3,47	7,64	3,37	7,01	3,17
	-11,8	-13	8,55	3,75	8,39	3,46	8,33	3,37	7,96	3,27	7,64	3,16	7,01	2,93
	-9,8	-11	8,55	3,57	8,39	3,27	8,33	3,16	7,96	3,05	7,64	2,93	7,01	2,70

Questo manuale è stato creato a scopo informativo. La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.

-9,5	-10	8,55	3,45	8,39	3,15	8,33	3,03	7,96	2,92	7,64	2,81	7,01	2,59
-8,5	-9,1	8,55	3,36	8,39	3,06	8,33	2,94	7,96	2,82	7,64	2,72	7,01	2,51
-7	-7,6	8,55	3,20	8,39	2,89	8,33	2,78	7,96	2,68	7,64	2,57	7,01	2,38
-5	-5,6	8,55	2,98	8,39	2,69	8,33	2,59	7,96	2,50	7,64	2,40	7,01	2,22
-3	-3,7	8,55	2,76	8,39	2,50	8,33	2,40	7,96	2,32	7,64	2,23	7,01	2,09
0	-0,7	8,55	2,45	8,39	2,22	8,33	2,14	7,96	2,09	7,64	2,04	7,01	1,93
3	2,2	8,55	2,20	8,39	2,00	8,33	1,98	7,96	1,93	7,64	1,89	7,01	1,79
5	4,1	8,55	2,05	8,39	1,90	8,33	1,82	7,96	1,75	7,64	1,68	7,01	1,55
7	6	8,55	1,81	8,39	1,67	8,33	1,63	7,96	1,59	7,64	1,54	7,01	1,45
9	7,9	8,55	1,71	8,39	1,58	8,33	1,55	7,96	1,51	7,64	1,47	7,01	1,38
11	9,8	8,55	1,60	8,39	1,49	8,33	1,46	7,96	1,43	7,64	1,38	7,01	1,29
13	11,8	8,55	1,50	8,39	1,40	8,33	1,37	7,96	1,33	7,64	1,29	7,01	1,21
15	13,7	8,55	1,41	8,39	1,31	8,33	1,29	7,96	1,26	7,64	1,22	7,01	1,15

Unità Esterne Modello AT-IDV-V160WHN8-R32 con kit Idronico

Resa Massima																
BS	Acqua in uscita															
	25		30		35		40		45		50		55		60	
	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]
-20	8,8	4,0	9,0	4,5	6,9	4,9	6,5	4,6	5,6	5,2	5,1	4,4	4,5	0,0	4,4	/
-15	10,9	4,5	10,4	4,7	9,1	5,0	8,7	5,0	7,7	5,7	6,6	5,2	5,7	0,0	4,9	5,9
-10	12,4	4,6	12,0	4,9	10,8	5,2	10,8	5,2	9,4	6,0	8,3	5,4	7,5	0,0	6,3	6,5
-7	13,2	4,7	13,0	5,0	11,8	5,3	12,0	5,3	11,2	6,4	11,3	6,0	10,5	0,0	6,6	7,6
-5	13,4	4,4	13,2	4,7	11,9	5,0	12,0	5,1	11,4	6,3	11,4	5,7	10,6	0,0	6,3	8,0
0	13,9	3,6	13,5	4,0	12,1	4,4	12,0	4,6	12,0	5,7	11,8	5,0	10,6	0,0	5,6	8,6
5	15,5	3,3	13,5	3,7	13,7	4,1	13,6	4,4	13,5	5,3	13,4	4,9	12,2	0,0	5,6	11,7
7	16,1	3,2	13,5	3,2	15,5	3,9	15,1	4,3	15,3	5,1	14,8	5,2	13,5	0,0	6,3	13,0
10	16,6	3,1	15,1	3,4	16,2	3,8	15,8	4,4	16,0	4,8	15,4	5,2	14,8	0,0	5,3	13,2
15	17,4	2,8	17,8	3,2	17,5	3,6	16,9	4,2	17,1	4,6	16,5	4,9	16,1	0,0	5,2	13,6
20	15,4	2,1	15,6	2,4	15,4	2,8	16,1	3,5	14,9	3,9	13,5	4,2	13,8	0,0	4,4	12,1
25	14,9	1,9	14,9	2,3	14,8	2,4	15,4	2,9	14,5	3,3	13,4	3,5	13,0	0,0	3,8	11,5
30	14,4	1,6	14,3	1,9	14,2	2,0	14,7	2,5	14,2	2,9	13,3	3,1	12,2	0,0	3,2	11,8
35	15,0	1,5	15,3	1,9	15,1	2,0	15,4	2,5	14,7	2,9	13,8	3,1	12,3	0,0	3,1	/
40	15,6	1,5	16,3	1,8	15,9	1,9	16,0	2,5	15,1	2,8	14,4	3,1	/	/	/	/
43	15,9	1,5	16,6	1,8	16,2	1,9	16,3	2,4	15,4	2,8	14,7	3,0	/	/	/	/
Resa Media																
BS	Acqua in uscita															
	25		30		35		40		45		50		55		60	
	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]
-20	7,8	3,4	7,8	3,7	6,0	4,0	5,7	3,8	4,9	4,4	4,5	3,8	4,1	4,0	/	/
-15	9,1	3,5	8,6	3,6	7,5	3,9	7,3	4,0	6,3	4,5	5,4	4,1	4,8	4,1	5,0	4,9
-10	10,2	3,6	9,9	3,8	8,8	4,0	8,9	4,2	7,9	4,9	7,0	4,4	6,3	5,2	5,5	4,8
-7	10,9	3,6	10,6	3,8	9,3	4,0	9,6	4,0	8,9	4,8	8,8	4,5	8,2	4,9	6,2	5,0
-5	11,2	3,3	10,8	3,6	9,5	3,7	9,7	3,8	9,2	4,7	8,9	4,7	8,4	4,8	6,5	4,9
0	11,1	2,6	10,7	2,9	9,3	3,1	9,3	3,3	9,2	4,1	8,8	3,9	8,1	4,1	6,8	4,2
5	12,5	2,4	10,8	2,7	10,6	2,9	10,7	3,1	10,5	3,8	10,2	3,8	9,3	4,0	9,3	4,2
7	12,9	2,3	10,7	2,3	11,9	2,7	11,8	3,1	11,8	3,4	11,1	3,7	10,3	4,5	10,2	4,1
10	13,1	2,2	11,8	2,4	12,4	2,7	12,1	3,1	12,2	3,4	11,5	3,7	11,1	3,8	10,3	4,0
15	13,9	2,0	14,0	2,3	13,4	2,5	13,1	2,9	13,1	3,3	12,4	3,5	12,2	3,8	10,7	3,7
20	12,2	1,5	12,2	1,7	11,7	1,9	12,3	2,4	11,3	2,7	10,0	2,9	10,3	3,1	9,4	3,3
25	11,8	1,3	11,7	1,6	11,3	1,6	11,9	1,8	11,1	2,3	10,0	2,5	9,8	2,7	9,0	3,1
30	11,5	1,1	11,3	1,4	10,9	1,4	11,5	1,6	10,9	2,1	10,0	2,2	9,2	2,3	9,3	3,2
35	12,2	1,1	12,3	1,4	11,8	1,4	12,2	1,8	11,5	2,1	10,7	2,2	9,6	2,3	/	/
40	13,0	1,1	13,5	1,3	12,8	1,4	13,1	1,8	12,2	2,2	11,4	2,2	/	/	/	/
43	13,5	1,1	14,0	1,3	13,3	1,4	13,6	1,9	12,7	2,1	11,8	2,2	/	/	/	/

Questo manuale è stato creato a scopo informativo. La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.

Resa Minima																
BS	Acqua in uscita															
	25		30		35		40		45		50		55		60	
	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]	Resa [kW]	Assorbita [kW]
-20	4,9	2,1	5,2	2,4	3,9	2,6	3,8	2,5	3,6	3,3	3,6	3,0	3,2	3,2	/	/
-15	6,0	2,2	5,9	2,4	5,1	2,6	5,0	2,7	4,9	3,6	4,6	3,4	4,0	3,4	4,3	4,1
-10	5,3	1,8	5,4	2,0	4,7	2,1	4,9	2,2	4,9	3,0	4,7	2,9	4,7	3,7	4,4	3,7
-7	5,0	1,6	4,6	1,6	4,2	1,7	4,8	1,9	5,8	3,1	6,1	3,1	6,0	3,5	5,0	3,9
-5	5,2	1,5	4,8	1,5	4,4	1,7	5,0	1,9	6,0	3,0	6,2	3,2	6,1	3,4	5,3	3,8
0	5,6	1,3	5,3	1,4	4,7	1,5	5,1	1,7	6,5	2,8	6,6	2,8	6,3	3,1	5,8	3,5
5	6,3	1,2	5,3	1,3	5,3	1,4	5,9	1,6	7,5	2,6	7,6	2,7	7,7	3,2	8,0	3,4
7	6,4	1,1	5,2	1,1	5,9	1,3	6,4	1,6	8,3	2,3	8,3	2,6	8,4	3,5	8,7	3,4
10	6,8	1,1	6,0	1,2	6,4	1,3	6,9	1,7	8,8	2,4	8,8	2,7	9,4	3,1	9,0	3,3
15	6,8	0,9	7,0	1,1	6,8	1,2	7,8	1,7	9,5	2,3	10,2	2,7	10,5	3,1	9,7	3,2
20	6,2	0,7	6,2	0,8	6,1	0,9	7,5	1,4	8,3	1,9	8,4	2,3	9,1	2,6	8,7	2,9
25	6,1	0,6	6,1	0,8	6,0	0,8	7,4	1,2	8,3	1,7	8,5	2,0	8,7	2,3	8,3	2,8
30	6,7	0,6	7,0	0,8	7,7	1,0	8,2	1,2	8,2	1,5	8,5	1,8	8,3	2,0	8,4	2,7
35	7,2	0,6	7,6	0,8	8,4	1,0	8,7	1,2	8,6	1,5	9,0	1,8	8,5	2,0	/	/
40	7,6	0,6	8,3	0,8	9,0	0,9	9,1	1,2	8,9	1,5	9,5	1,8	/	/	/	/
43	8,0	0,6	8,7	0,8	9,4	1,0	9,6	1,2	9,4	1,5	9,9	1,8	/	/	/	/

Questo manuale è stato creato a scopo informativo. La ditta declina ogni responsabilità per i risultati di progettazione o d'installazione non conforme alle normative degli impianti meccanici ed elettrici ed eseguiti da personale non autorizzato.