

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPE DI CALORE AI FINI DI OTTENERE L'INCENTIVO DEL CONTO TERMICO

La Società IDEMA CLIMA SRL, dichiara che le pompe di calore idroniche distribuite col marchio IDEMA, riportate nella tabella sottostante, soddisfano i requisiti di legge di cui alla tabella n° 3 dell'Allegato I del DM 16 febbraio 2016 di aggiornamento del DM 28/12/2012 c.d. Conto Termico.

Requisiti minimi dei coefficienti prestazionali	COP
Potenza termica utile $\leq 35\text{kW}$	3,90
Potenza termica utile $> 35\text{kW}$	3,61

Modello Unità Esterna	Modello Unità Interna	Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
IGC-V7WD2N8-B-R32	-	8,40	5,05
IGC-V12WD2N8-B-R32	-	12,20	4,90
IGC-V16WD2N8-B-R32	-	16,00	4,50
IGC-V16WD2RN8-B-R32	-	16,00	4,50
IHC-V7WD2N8-C-R32	-	8,40	5,05
IHC-V9WD2N8-C-R32	-	10,00	4,70
IHC-V12WD2N8-C-R32	-	12,20	4,90
IHC-V16WD2N8-C-R32	-	16,00	4,50
IHC-V18W/D2RN8	-	18,00	4,70
IHC-V26W/D2RN8	-	26,00	4,08
IHC-V30W/D2RN8	-	30,10	3,91
IHR-V6WD2N7-R290	-	6,20	4,90
IHR-V8WD2N7-R290	-	8,40	5,00
IHR-V10WD2N7-R290	-	10,00	4,70
IHR-V12WD2N7-R290	-	12,00	4,80
IHR-V16WD2RN7-R290	-	15,00	4,40
IHR-V30WD2RN7-R290	-	30,00	4,50
IHR-V35WD2RN7-R290	-	35,00	4,17
IHA-V6WD2N8-B	IHBT-A100/240CD30GN8-B	6,20	5,00
IHA-V10WD2N8-B	IHBT-A100/240CD30GN8-B	10,00	5,00


Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it



IDEMA®
Climatizzatori d'aria

Nota:

Le prestazioni dichiarate sono state misurate in conformità alle norme UNI EN 14511.

Valori calcolati con pompa di calore funzionante a pieno regime alle seguenti condizioni:

- Riscaldamento: Temperatura aria esterna 7°C bulbo secco / 6°C bulbo umido. Temperatura entrata / uscita acqua 30°C / 35°C.

La presente dichiarazione viene rilasciata solo per tutti gli usi consentiti dalla legge.

IDEMA CLIMA SRL
Direttore Tecnico: Fabrizio Glorioso

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idedemaclimasrl@legalmail.it