

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPE DI CALORE

La società IDEMA CLIMA SRL dichiara che gli impianti in pompa calore sotto riportati soddisfano i requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento previsti dall'art. 29 e dall'Allegato IV del Decreto Legislativo del 08 novembre 2021, n. 199, per accedere alle detrazioni delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente (cd "Bonus Casa", "Ecobonus" e "Superbonus").

Requisiti minimi dei coefficienti prestazionali	COP	EER
	3,71	3,23

Modello Unità Esterna	Capacità nominale in raffreddamento (kW)	EER	Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
IDV-V100WDN1(D)	9,00	3,38	9,00	3,74
IDV-V120WDN1(D)	12,30	3,47	14,00	3,96
IDV-V140WDN1(D)	14,00	3,33	16,00	3,86
IDV-V160WDN1(D)	15,50	3,23	17,50	3,87
IDV-V180W/DRN1	17,50	3,30	19,00	3,80
IV8M-120WV2RN1	12,30	3,30	12,30	4,30
IV8M-160WV2RN1	15,50	3,28	15,50	4,15
IVi-224WV2RN1(A)	22,40	3,28	22,40	4,50
IDV-V450W/DRN1	45,00	3,32	45,00	4,05
IV8S-252WV2RN1	25,20	4,07	25,20	4,97
IV8S-280WV2RN1	28,20	3,94	28,00	4,84
IV8S-335WV2RN1	33,50	3,65	33,50	4,24
IV8S-450WV2RN1	45,00	3,42	45,00	3,85
IV8S-500WV2RN1	50,00	3,34	50,00	3,91
IV8S-560WV2RN1	56,00	3,36	56,00	3,95
IV8S-615WV2RN1	61,50	3,30	61,50	3,75
IV8S-670WV2RN1	67,00	2,33	67,00	4,24
IV8S-950WV2RN1	95,00	3,38	95,00	3,88
IV8S-1000WV2RN1	100,00	3,34	100,00	3,91
IV8S-1065WV2RN1	106,50	3,36	106,50	3,80
IV8S-1115WV2RN1	111,50	3,32	111,50	3,83
IV8S-1175WV2RN1	117,50	3,33	117,50	3,85
IV8S-1230WV2RN1	123,00	3,30	123,00	3,75
IV8S-1450WV2RN1	145,00	3,37	145,00	3,89
IV8S-1500WV2RN1	150,00	3,34	150,00	3,91

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idedemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Capacità nominale in raffreddamento (kW)	EER	Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
IV8S-1565WV2RN1	156,50	3,35	156,50	3,84
IV8S-1615WV2RN1	161,50	3,33	161,50	3,86
IV8S-1675WV2RN1	167,50	3,33	167,50	3,87
IV8S-1730WV2RN1	173,00	3,31	173,00	3,80
IV8S-1790WV2RN1	179,00	3,32	179,00	3,82
IV8S-1845WV2RN1	184,50	3,30	184,50	3,75
IV8S-2000WV2RN1	200,00	3,34	200,00	3,91
IV8S-2060WV2RN1	206,00	3,35	206,00	3,92
IV8S-2115WV2RN1	211,50	3,33	211,50	3,87
IV8S-2175WV2RN1	217,50	3,34	217,50	3,88
IV8S-2230WV2RN1	223,00	3,32	223,00	3,83
IV8S-2290WV2RN1	229,00	3,33	229,00	3,84
IV8S-2345WV2RN1	234,50	3,31	234,50	3,79
IV8S-2405WV2RN1	240,50	3,32	240,50	3,80
IV8S-2460WV2RN1	246,00	3,30	246,00	3,75
IV8i-280WV2RN1E(PRO)	28,00	3,94	28,00	4,85
IV8-280WV2RN1E(PRO)	28,00	3,94	28,00	4,85
IV8-335WV2RN1E(PRO)	33,50	3,75	33,50	4,40
IV8-450WV2RN1E(PRO)	45,00	3,32	45,00	3,75
IV8-560WV2RN1E(PRO)	56,00	3,25	56,00	3,85
IV8-615WV2RN1E(PRO)	61,50	3,35	61,50	3,75
IV8-670WV2RN1E(PRO)	67,00	3,27	67,00	3,75
IV8-730WV2RN1E(PRO)	73,00	3,24	73,00	3,80
IV8-900WV2RN1E(PRO)	90,00	3,25	90,00	3,72
IV8-1230WV2RN1E(PRO)	123,00	3,35	123,00	3,75
IV8-1285WV2RN1E(PRO)	128,50	3,31	128,50	3,75
IV8-1340WV2RN1E(PRO)	134,00	3,27	134,00	3,75
IV8-1460WV2RN1E(PRO)	146,00	3,25	146,00	3,79
IV8-1515WV2RN1E(PRO)	151,50	3,30	151,50	3,74
IV8-1570WV2RN1E(PRO)	157,00	3,26	157,00	3,74
IV8-1630WV2RN1E(PRO)	163,00	3,25	163,00	3,76
IV8-1800WV2RN1E(PRO)	180,00	3,25	180,00	3,72
IV8-2130WV2RN1E(PRO)	213,00	3,32	213,00	3,74
IV8-2185WV2RN1E(PRO)	218,50	3,29	218,50	3,74
IV8-2240WV2RN1E(PRO)	224,00	3,26	224,00	3,74
IV8-2360WV2RN1E(PRO)	236,00	3,25	236,00	3,76
IV8-2415WV2RN1E(PRO)	241,50	3,28	241,50	3,73
IV8-2470WV2RN1E(PRO)	247,00	3,26	247,00	3,73
IV8-2530WV2RN1E(PRO)	253,00	3,25	253,00	3,75
IV8-2700WV2RN1E(PRO)	270,00	3,25	270,00	3,72

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idedemaclimasrl@legalmail.it

Modello Unità Esterna	Capacità nominale in raffreddamento (kW)	EER	Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
AT-IDV-V100WHN8-R32	9,00	3,38	9,00	3,74
AT-IDV-V120WHN8-R32	12,30	3,47	14,00	3,96
AT-IDV-V160WHN8-R32	15,50	3,23	17,50	3,87

Nota: I valori della capacità in raffreddamento EER e della capacità di riscaldamento COP sono riferiti alle condizioni elencate nella norma UNI EN 14511.

Pompa di calore funzionante a pieno regime alle seguenti condizioni:

- Raffreddamento: Ambiente esterno con temperatura aria bulbo secco 35°C bulbo umido 24°C. Ambiente interno con temperatura aria bulbo secco 27°C e bulbo umido 19°C.
- Riscaldamento: Ambiente esterno con temperatura aria bulbo secco 7°C e bulbo umido 6°C. Ambiente interno con temperatura aria bulbo secco 20°C e bulbo umido 15°C.

La presente dichiarazione viene rilasciata solo per finalità connesse all'espletamento delle pratiche inerenti le detrazioni fiscali e usi consentiti dalla legge.

IDEMA CLIMA SRL
DIRETTORE TECNICO: FABRIZIO GLORIOSO

Idema Clima S.r.l.

Sede operativa/corrispondenza/magazzino: S.S. dei Giovi, 31 - 22070 Vertemate (CO) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano (MI)

Cap. Soc. € 250.000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. / R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622 - Iscriz. Reg. RAEE IT14030000008296

www.idemaclima.it E-mail: info@idemaclima.it PEC: idemaclimasrl@legalmail.it