

Vertemate, 15-02-2021

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPA CALORE

La società IDEMA CLIMA SRL dichiara che gli impianti in pompa calore sotto riportati soddisfano i requisiti di legge di cui al decreto interministeriale 6 agosto 2020 ("Decreto Requisiti Tecnici") in attuazione dell'art. 14, comma 3-ter, del decreto-legge n.63 del 2013, che definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Pompa di calore aria/acqua con DC Inverter di potenza termica utile inferiore a 35 kW		
Requisiti minimi del coefficiente prestazionale	EER	COP
	3,61	3,90

PRODOTTO: Mini refrigeratori DC Inverter in pompa di calore:

Modello	Capacità nominale in raffreddamento (kW)	EER	Capacità nominale in riscaldamento (kW)	COP
IGC-V5WD2N1	5,60	4,87	6,20	4,60
IGC-V7WD2N1	8,00	4,32	8,60	4,10
IGC-V10WD2N1	10,60	4,61	11,50	4,34
IGC-V12WD2N1	12,20	4,60	13,00	4,45
IGC-V12WD2RN1	12,20	4,69	13,00	4,56
IGC-V14WD2RN1	14,20	4,58	15,10	4,51
IGC-V16WD2RN1	15,60	4,33	16,50	4,21

Nota: I valori della capacità in raffreddamento EER e della capacità di riscaldamento COP sono riferiti alle condizioni elencate nella norma UNI EN 14511-2011 e 2013.

Pompa di calore funzionante a pieno regime nelle seguenti condizioni:

- Raffreddamento: Ambiente esterno con temperatura ingresso aria BS: 35°C; temperatura ingresso aria BU: 24°C - Ambiente interno: temperatura ingresso acqua: 23°C; temperatura uscita acqua: 18°C.
- Riscaldamento: Ambiente esterno: temperatura ingresso aria BS: 7°C; temperatura ingresso aria BU: 6°C - Ambiente interno: temperatura ingresso acqua: 30°C; temperatura uscita acqua: 35°C.

La presente dichiarazione viene rilasciata solo per finalità connesse all'espletamento delle pratiche inerenti le detrazioni fiscali e usi consentiti dalla legge.

IDEMA CLIMA SRL

Sede legale: Corso di Porta Vittoria, 50 - 20122 Milano

Sede Amministrativa: S.S. dei Giovi: 31 - 22070 Vertemate (Co) - Tel. 031/887.197 (R. A.) - Fax 031/887.012

Cap. Soc. € 250'000 i.v. - Part. IVA / Cod. Fisc. /R.I. Milano 03293510966 - REA Milano 1664622

www.idemaclima.it E-mail: <mailto:info@idemaclima.it>