

Note:

TC: Potenza frigorifera totale
SC: Potenza frigorifera sensibile
WF: Portata d'acqua
WPD: Perdita di carico
EWT: Temperatura acqua in ingresso
DT: Differenza temperatura acqua in ingresso/temperatura acqua in uscita
B.S.: Bulbo secco
B.U.: Bulbo umido

IMKG-V600B													
EWT	Delta acqua ΔT	Temperatura ambiente (B.S.)											
		16			18			20			22		
		TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD
[°C]	[°C]	[kW]	[m ³ /h]	[kPa]	[kW]	[m ³ /h]	[kPa]	[kW]	[m ³ /h]	[kPa]	[kW]	[m ³ /h]	[kPa]
40	5	4,79	0,83	47,49	4,33	0,75	39,44	3,83	0,66	31,71	3,34	0,58	25,24
	8	4,16	0,45	16,62	3,67	0,40	13,37	3,17	0,34	10,42	2,67	0,29	7,72
	10	3,71	0,32	9,37	3,21	0,28	7,32	2,70	0,23	5,46	2,18	0,19	3,82
	12	3,24	0,23	5,54	2,72	0,20	4,11	2,19	0,16	2,85	1,55	0,11	1,31
	15	2,40	0,14	2,09	1,74	0,10	1,08	1,28	0,07	0,72	0,85	0,05	0,48
45	5	5,99	1,03	67,62	5,51	0,95	58,39	5,26	0,85	47,12	4,54	0,79	42,07
	8	5,37	0,58	25,00	4,88	0,53	21,20	4,39	0,47	17,66	3,90	0,42	14,41
	10	4,94	0,43	14,86	4,44	0,38	12,40	3,95	0,34	10,13	3,45	0,30	8,06
	12	4,50	0,32	9,37	4,00	0,29	7,67	3,49	0,25	6,10	2,98	0,22	4,67
	15	3,79	0,22	4,86	3,28	0,19	3,80	2,75	0,16	2,83	2,15	0,12	1,68
50	5	7,16	1,24	90,51	6,69	1,16	80,84	6,20	1,07	70,37	5,73	0,99	61,66
	8	6,55	0,71	34,65	6,07	0,66	30,22	5,58	0,61	26,31	5,10	0,55	22,48
	10	6,14	0,53	21,19	5,65	0,49	18,36	5,16	0,45	15,71	4,68	0,41	13,24
	12	5,71	0,41	13,69	5,21	0,38	11,73	4,73	0,34	9,90	4,23	0,31	8,20
	15	5,05	0,29	7,66	4,55	0,26	6,44	4,05	0,23	5,28	3,53	0,20	4,19
55	5	8,32	1,45	117,22	7,84	1,36	104,85	7,36	1,28	94,75	6,89	1,20	83,59
	8	7,72	0,84	45,44	7,24	0,79	40,65	6,76	0,74	35,99	6,28	0,68	31,59
	10	7,32	0,64	28,19	6,83	0,59	24,93	6,35	0,55	21,96	5,87	0,51	19,16
	12	6,90	0,50	18,67	6,41	0,47	16,46	5,93	0,43	14,37	5,44	0,39	12,40
	15	6,26	0,36	10,86	5,77	0,33	9,44	5,28	0,31	8,10	4,78	0,28	6,85
60	5	9,44	1,63	142,11	8,97	1,55	129,90	8,51	1,48	119,13	8,04	1,40	107,79
	8	8,86	0,96	56,30	8,39	0,91	51,40	7,91	0,86	46,17	7,44	0,81	41,44
	10	8,47	0,74	35,48	7,99	0,69	32,00	7,52	0,65	28,79	7,04	0,61	25,75
	12	8,06	0,58	23,81	7,58	0,55	21,41	7,11	0,51	19,12	6,62	0,48	16,93
	15	7,44	0,43	14,22	6,96	0,40	12,66	6,48	0,37	11,18	5,99	0,35	9,81
65	5	10,58	1,83	170,35	10,09	1,75	157,36	9,63	1,68	145,97	9,16	1,59	132,68
	8	9,99	1,09	68,29	9,52	1,04	63,08	9,05	0,99	57,73	8,59	0,94	52,59
	10	9,61	0,84	43,50	9,13	0,80	39,75	8,66	0,75	36,24	8,19	0,71	32,86
	12	9,21	0,67	29,48	8,74	0,63	26,94	8,26	0,60	24,44	7,79	0,57	22,05
	15	8,61	0,50	17,95	8,13	0,47	16,26	7,65	0,44	14,64	7,17	0,42	13,05

Note:

TH: Potenza termica

WF: Portata d'acqua

WPD: Perdita di carico

EWT: Temperatura acqua in ingresso

ΔT : Differenza temperatura acqua in ingresso/temperatura acqua in uscita

B.S.: Bulbo secco