

IMKH2-V250-R3																						
EWT	Delta acqua ΔT	Ambiente (B.U.)	Temperatura ambiente (B.S.)																			
			21				23				25				27				29			
°C	°C	°C	TC [kW]	SC [kW]	WF [m³/h]	WPD [kPa]	TC [kW]	SC [kW]	WF [m³/h]	WPD [kPa]	TC [kW]	SC [kW]	WF [m³/h]	WPD [kPa]	TC [kW]	SC [kW]	WF [m³/h]	WPD [kPa]	TC [kW]	SC [kW]	WF [m³/h]	WPD [kPa]
3		15	2.09	1.66	0.60	22.88	2.08	1.91	0.60	22.70	2.16	2.16	0.62	24.22	2.42	2.42	0.69	29.16	2.67	2.67	0.76	34.44
		17	2.84	1.66	0.81	38.15	2.83	1.92	0.81	37.92	2.81	2.17	0.80	37.65	2.80	2.43	0.80	37.35	2.79	2.68	0.80	37.11
		19	3.64	1.67	1.04	58.88	3.63	1.93	1.04	58.58	3.62	2.19	1.04	58.26	3.61	2.44	1.03	57.95	3.59	2.70	1.03	57.64
		20	-	-	-	-	4.06	1.94	1.17	72.23	4.05	2.20	1.17	71.86	4.03	2.45	1.15	70.42	4.02	2.71	1.15	70.06
		20.5	-	-	-	-	4.28	1.94	1.23	78.05	4.26	2.20	1.22	77.66	4.26	2.46	1.22	77.51	4.24	2.71	1.22	77.56
4		15	1.77	1.51	0.38	10.36	1.77	1.76	0.38	10.34	2.02	2.02	0.43	12.92	2.28	2.28	0.49	16.02	2.53	2.53	0.54	19.19
		17	2.53	1.52	0.54	19.16	2.52	1.78	0.54	19.03	2.51	2.03	0.54	18.88	2.49	2.28	0.54	18.73	2.53	2.51	0.54	19.16
		19	3.33	1.53	0.71	30.40	3.32	1.79	0.71	30.24	3.30	2.04	0.71	30.07	3.29	2.30	0.71	29.90	3.28	2.55	0.70	29.71
		20	-	-	-	-	3.74	1.80	0.80	37.34	3.73	2.05	0.80	37.15	3.72	2.31	0.80	36.96	3.71	2.56	0.80	36.77
		20.5	-	-	-	-	3.96	1.80	0.85	41.20	3.95	2.05	0.85	41.00	3.94	2.31	0.85	40.78	3.93	2.56	0.84	40.58
5		15	1.43	1.35	0.25	4.94	1.61	1.61	0.28	6.03	1.87	1.87	0.32	7.76	2.13	2.13	0.36	9.64	2.38	2.38	0.41	11.68
		17	2.20	1.37	0.38	10.18	2.19	1.63	0.37	10.10	2.18	1.88	0.37	10.01	2.17	2.14	0.37	9.96	2.39	2.39	0.41	11.73
		19	3.01	1.39	0.52	17.51	3.00	1.65	0.52	17.41	2.99	1.90	0.51	17.31	2.98	2.15	0.51	17.20	2.97	2.41	0.51	17.07
		20	-	-	-	-	3.42	1.65	0.59	21.60	3.41	1.91	0.58	21.48	3.40	2.16	0.58	21.36	3.38	2.41	0.58	21.23
		20.5	-	-	-	-	3.64	1.65	0.62	24.03	3.63	1.91	0.62	23.91	3.62	2.16	0.62	23.78	3.61	2.42	0.62	23.65
6		15	1.10	1.10	0.16	1.88	1.44	1.44	0.21	3.44	1.72	1.72	0.25	4.95	1.98	1.98	0.28	6.30	2.24	2.24	0.32	7.73
		17	1.85	1.23	0.26	5.59	1.84	1.48	0.26	5.52	1.83	1.73	0.26	5.47	1.99	1.99	0.28	6.32	2.25	2.25	0.32	7.76
		19	2.68	1.25	0.38	10.43	2.66	1.50	0.38	10.36	2.65	1.75	0.38	10.29	2.64	2.01	0.38	10.20	2.63	2.26	0.38	10.12
		20	-	-	-	-	3.09	1.51	0.44	13.34	3.08	1.76	0.44	13.26	3.07	2.02	0.44	13.18	3.06	2.27	0.44	13.08
		20.5	-	-	-	-	3.31	1.51	0.47	14.99	3.30	1.77	0.47	14.91	3.29	2.02	0.47	14.82	3.28	2.27	0.47	14.73
7		15	1.51	1.39	0.43	12.80	1.65	1.65	0.47	15.01	1.90	1.90	0.55	19.19	2.15	2.15	0.62	23.47	2.41	2.41	0.70	28.85
		17	2.25	1.40	0.65	25.34	2.24	1.65	0.64	25.13	2.23	1.91	0.64	24.91	2.22	2.16	0.64	24.78	2.41	2.41	0.70	28.96
		19	3.05	1.41	0.88	42.86	3.04	1.66	0.87	42.61	3.03	1.92	0.87	42.34	3.02	2.17	0.87	42.07	3.00	2.42	0.86	41.69
		20	-	-	-	-	3.47	1.67	1.00	53.91	3.45	1.93	0.99	53.46	3.44	2.18	0.99	53.11	3.43	2.43	0.99	52.75
		20.5	-	-	-	-	3.69	1.67	1.06	60.06	3.67	1.93	1.06	59.72	3.66	2.19	1.06	59.40	3.65	2.44	1.05	59.11
8		15	1.24	1.21	0.27	5.58	1.50	1.50	0.32	7.81												

IMKH2-V250-R3													
EWT	Delta acqua ΔT	Temperatura ambiente (B.S.)											
		16			18			20			22		
		TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD
[°C]	[°C]	[kW]	[m³/h]	[kPa]	[kW]	[m³/h]	[kPa]	[kW]	[m³/h]	[kPa]	[kW]	[m³/h]	[kPa]
40	5	2,29	0,40	9,06	2,05	0,35	7,50	1,81	0,31	6,11	1,57	0,27	4,80
	8	1,94	0,21	3,10	1,69	0,18	2,47	1,45	0,16	1,90	1,20	0,13	1,39
	10	1,69	0,15	1,71	1,42	0,12	1,26	1,14	0,10	0,74	0,86	0,07	0,44
	12	1,35	0,10	0,72	1,08	0,08	0,47	0,87	0,06	0,36	0,67	0,05	0,28
	15	0,99	0,06	0,34	0,79	0,05	0,27	0,59	0,03	0,20	0,38	0,02	0,13
45	5	2,86	0,50	13,07	2,62	0,46	11,26	2,60	0,45	14,30	2,15	0,37	8,00
	8	2,52	0,27	4,72	2,28	0,25	3,99	2,04	0,22	3,30	1,81	0,20	2,68
	10	2,29	0,20	2,77	2,05	0,18	2,29	1,80	0,16	1,85	1,56	0,14	1,45
	12	2,05	0,15	1,71	1,80	0,13	1,38	1,54	0,11	1,00	1,24	0,09	0,61
	15	1,57	0,09	0,62	1,30	0,07	0,44	1,09	0,06	0,34	0,89	0,05	0,27
50	5	3,41	0,59	17,26	3,18	0,55	15,28	2,95	0,51	13,40	2,72	0,47	11,62
	8	3,09	0,33	6,51	2,85	0,31	5,69	2,62	0,28	4,91	2,38	0,26	4,18
	10	2,86	0,25	3,96	2,63	0,23	3,42	2,39	0,21	2,91	2,16	0,19	2,44
	12	2,64	0,19	2,53	2,40	0,17	2,16	2,16	0,16	1,81	1,91	0,14	1,48
	15	2,28	0,13	1,38	2,03	0,12	1,13	1,76	0,10	0,83	1,47	0,08	0,55
55	5	3,95	0,69	22,18	3,73	0,65	19,99	3,50	0,61	17,90	3,27	0,57	15,93
	8	3,64	0,40	8,49	3,41	0,37	7,58	3,18	0,35	6,72	2,94	0,32	5,90
	10	3,42	0,30	5,26	3,19	0,28	4,66	2,96	0,26	4,10	2,73	0,24	3,56
	12	3,20	0,23	3,45	2,97	0,21	3,03	2,73	0,20	2,63	2,50	0,18	2,26
	15	2,86	0,17	1,98	2,63	0,15	1,71	2,39	0,14	1,46	2,15	0,12	1,22
60	5	4,48	0,78	26,71	4,25	0,74	24,40	4,03	0,70	22,18	3,81	0,66	20,23
	8	4,17	0,45	10,56	3,95	0,43	9,58	3,72	0,41	8,65	3,49	0,38	7,76
	10	3,96	0,34	6,58	3,73	0,32	5,94	3,51	0,30	5,33	3,28	0,28	4,74
	12	3,75	0,27	4,42	3,52	0,26	3,96	3,29	0,24	3,52	3,06	0,22	3,11
	15	3,43	0,20	2,61	3,19	0,19	2,32	2,96	0,17	2,04	2,73	0,16	1,77
65	5	4,99	0,87	31,90	4,77	0,83	29,45	4,58	0,79	27,19	4,33	0,76	24,94
	8	4,69	0,51	12,66	4,47	0,49	11,62	4,25	0,46	10,63	4,02	0,44	9,68
	10	4,49	0,39	8,03	4,27	0,37	7,35	4,04	0,35	6,69	3,82	0,33	6,04
	12	4,29	0,31	5,42	4,06	0,29	4,94	3,83	0,28	4,47	3,61	0,26	4,03
	15	3,97	0,23	3,28	3,75	0,22	2,97	3,52	0,20	2,67	3,29	0,19	2,38

Note:

TH: Potenza termica

WF: Portata d'acqua

WPD: Perdita di carico

EWT: Temperatura acqua in ingresso

ΔT : Differenza temperatura acqua in ingresso/temperatura acqua in uscita

B.S.: Bulbo secco