

IMKH2-V700-R3																						
EWT	Delta acqua ΔT	Ambiente temperatura (B.U.)	Temperatura ambiente (B.S.)																			
			21				23				25				27				29			
°C	°C	°C	TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD	TC	SC	WF	WPD
[°C]	[°C]	[°C]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kPa]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kPa]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kPa]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kPa]	[kW]	[kW]	[m³/h]	[kPa]
3		15	5,58	4,38	1,61	85,78	5,55	5,05	1,60	84,97	5,72	5,71	1,64	88,46	6,39	6,39	1,84	108,36	7,05	7,05	2,04	129,65
		17	7,51	4,39	2,17	144,20	7,49	5,07	2,17	144,24	7,46	5,73	2,15	141,88	7,43	6,40	2,16	143,10	7,41	7,06	2,15	141,24
		19	9,60	4,41	2,77	220,29	9,57	5,08	2,76	219,16	9,54	5,76	2,75	218,02	9,52	6,43	2,74	216,94	9,49	7,09	2,73	215,74
		20	-	-	-	-	10,69	5,09	3,08	265,95	10,66	5,77	3,07	264,64	10,63	6,44	3,06	263,24	10,59	7,11	3,05	261,90
		20,5	-	-	-	-	11,26	5,10	3,25	291,68	11,23	5,78	3,24	290,24	11,20	6,45	3,23	288,79	11,17	7,12	3,22	287,36
		15	4,80	4,02	1,03	39,19	4,84	4,69	1,04	39,88	5,36	5,36	1,15	47,44	6,03	6,03	1,30	58,51	6,69	6,69	1,44	69,83
		17	6,73	4,03	1,45	70,61	6,71	4,70	1,44	70,18	6,68	5,37	1,43	69,63	6,65	6,03	1,43	69,07	6,79	6,71	1,47	72,36
		19	8,83	4,05	1,91	114,19	8,81	4,73	1,91	114,21	8,79	5,41	1,90	113,84	8,76	6,07	1,90	113,37	8,72	6,73	1,88	111,30
		20	-	-	-	-	9,92	4,74	2,15	140,91	9,88	5,41	2,13	139,15	9,85	6,08	2,13	138,42	9,83	6,75	2,12	137,72
		20,5	-	-	-	-	10,50	4,75	2,28	155,91	10,47	5,42	2,27	155,19	10,44	6,09	2,26	154,39	10,41	6,76	2,26	153,56
5		15	4,02	3,66	0,69	19,78	4,34	4,33	0,74	22,36	5,01	5,01	0,86	28,80	5,68	5,68	0,98	35,72	6,33	6,33	1,09	42,87
		17	5,95	3,68	1,03	38,77	5,92	4,35	1,02	38,44	5,89	5,02	1,02	38,09	5,94	5,69	1,02	38,66	6,35	6,34	1,09	42,99
		19	8,04	3,70	1,38	65,09	8,01	4,37	1,38	64,72	7,98	5,04	1,37	63,97	7,95	5,71	1,37	63,60	7,92	6,37	1,36	63,13
		20	-	-	-	-	9,12	4,38	1,57	81,07	9,09	5,06	1,57	80,69	9,06	5,72	1,56	80,24	9,03	6,39	1,56	79,79
		20,5	-	-	-	-	9,68	4,39	1,67	89,81	9,66	5,06	1,66	89,34	9,63	5,73	1,66	88,86	9,60	6,40	1,65	88,36
		15	3,38	3,31	0,48	10,71	3,98	3,98	0,57	14,15	4,65	4,65	0,66	18,30	5,32	5,32	0,76	23,05	5,99	5,99	0,86	28,23
		17	5,11	3,32	0,73	21,52	5,08	3,99	0,73	21,27	5,09	4,66	0,73	21,39	5,38	5,33	0,77	23,52	6,00	6,00	0,86	28,31
		19	7,21	3,34	1,03	38,87	7,18	4,01	1,03	38,64	7,16	4,69	1,02	38,40	7,12	5,35	1,02	38,10	7,09	6,01	1,01	37,78
		20	-	-	-	-	8,30	4,03	1,19	49,98	8,28	4,70	1,19	49,70	8,25	5,37	1,18	49,41	8,22	6,03	1,18	49,10
		20,5	-	-	-	-	8,86	4,03	1,27	55,64	8,83	4,70	1,26	55,32	8,80	5,37	1,26	55,00	8,77	6,04	1,26	54,67
7		15	4,06	3,68	1,17	48,14	4,36	4,35	1,26	54,83	5,03	5,03	1,46	70,91	5,70	5,70	1,64	87,16	6,36	6,36	1,83	105,74
		17	6,01	3,71	1,75	97,03	5,99	4,38	1,74	96,36	5,94	5,04	1,71	93,68	5,96	5,71	1,73	95,43	6,37	6,37	1,84	106,08
		19	8,10	3,73	2,36	164,31	8,07	4,40	2,35	163,37	8,05	5,07	2,34	162,50	8,02	5,74	2,34	161,65	7,99	6,40	2,33	160,61
		20	-	-	-	-	9,18	4,41	2,67	204,59	9,15	5,08	2,67	203,47	9,12	5,75	2,66	202,36	9,09	6,41	2,65	201,23
		20,5	-	-	-	-	9,74	4,41	2,84	227,39												

IMKH2-V700-R3													
EWT	Delta acqua ΔT	Temperatura ambiente (B.S.)											
		16			18			20			22		
		TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD	TH	WF	WPD
[°C]	[°C]	[kW]	[m ³ /h]	[kPa]	[kW]	[m ³ /h]	[kPa]	[kW]	[m ³ /h]	[kPa]	[kW]	[m ³ /h]	[kPa]
40	5	6,19	1,07	34,80	5,55	0,96	28,59	4,92	0,85	23,32	4,27	0,74	18,15
	8	5,29	0,57	11,89	4,64	0,50	9,50	3,99	0,43	7,29	3,34	0,36	5,37
	10	4,67	0,40	6,57	4,01	0,35	5,07	3,35	0,29	3,74	2,67	0,23	2,56
	12	4,01	0,29	3,77	3,34	0,24	2,78	2,65	0,19	1,89	1,64	0,12	0,67
	15	2,82	0,16	1,33	1,80	0,10	0,54	1,34	0,08	0,39	0,90	0,05	0,26
45	5	7,75	1,34	50,02	7,10	1,23	43,05	6,00	1,04	55,50	5,84	1,01	30,56
	8	6,86	0,74	18,11	6,22	0,67	15,29	5,59	0,60	12,67	4,95	0,53	10,27
	10	6,27	0,54	10,61	5,62	0,49	8,80	4,98	0,43	7,14	4,33	0,38	5,65
	12	5,66	0,41	6,58	5,01	0,36	5,34	4,35	0,31	4,21	3,69	0,27	3,18
	15	4,69	0,27	3,31	4,02	0,23	2,55	3,33	0,19	1,87	2,52	0,15	1,06
50	5	9,25	1,60	67,09	8,63	1,50	59,83	8,00	1,39	52,42	7,37	1,27	45,04
	8	8,41	0,91	25,31	7,78	0,84	22,09	7,14	0,77	18,96	6,51	0,70	16,15
	10	7,83	0,68	15,27	7,19	0,62	13,19	6,56	0,57	11,24	5,92	0,51	9,42
	12	7,24	0,52	9,76	6,59	0,48	8,32	5,96	0,43	6,98	5,31	0,38	5,74
	15	6,33	0,37	5,37	5,68	0,33	4,44	5,02	0,29	3,61	4,36	0,25	2,84
55	5	10,74	1,87	86,31	10,13	1,77	78,37	9,50	1,65	69,54	8,89	1,55	62,28
	8	9,91	1,08	33,10	9,29	1,01	29,54	8,67	0,94	26,15	8,04	0,87	22,93
	10	9,35	0,81	20,35	8,72	0,76	18,03	8,10	0,70	15,83	7,47	0,65	13,77
	12	8,78	0,64	13,41	8,15	0,59	11,78	7,51	0,54	10,20	6,88	0,50	8,77
	15	7,90	0,46	7,68	7,27	0,42	6,64	6,63	0,38	5,67	5,98	0,35	4,76
60	5	12,21	2,12	106,38	11,58	2,01	96,31	10,98	1,91	88,25	10,36	1,80	79,25
	8	11,39	1,24	41,27	10,77	1,17	37,52	10,16	1,11	33,89	9,54	1,04	30,33
	10	10,85	0,94	25,86	10,22	0,89	23,33	9,60	0,84	20,91	8,99	0,78	18,61
	12	10,29	0,74	17,19	9,67	0,70	15,48	9,04	0,66	13,78	8,43	0,61	12,17
	15	9,44	0,55	10,14	8,81	0,51	9,03	8,18	0,47	7,95	7,55	0,44	6,92
65	5	13,63	2,36	126,44	13,03	2,27	117,60	12,42	2,15	107,24	11,81	2,05	98,19
	8	12,84	1,40	50,40	12,22	1,33	46,00	11,62	1,26	42,01	11,01	1,20	38,32
	10	12,31	1,07	31,65	11,69	1,02	28,94	11,08	0,96	26,27	10,46	0,91	23,79
	12	11,77	0,85	21,40	11,14	0,81	19,40	10,53	0,76	17,57	9,91	0,72	15,82
	15	10,93	0,63	12,83	10,31	0,60	11,59	9,69	0,56	10,41	9,07	0,53	9,28

Note:

TH: Potenza termica

WF: Portata d'acqua

WPD: Perdita di carico

EWT: Temperatura acqua in ingresso

ΔT : Differenza temperatura acqua in ingresso/temperatura acqua in uscita

B.S.: Bulbo secco